

SP.DPZ.271.22.2020.EW

Spała 22.07.2020r.

PWZ.....20

**ZAWIADOMIENIE O WPROWADZENIU ZMIAN
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„REMONT SALI DO SZERMIERKI ORAZ POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH WRAZ Z WYKONANIEM
WIAT WOLNOSTOJĄCYCH PRZY WEJŚCIACH DO OBIEKTU”**

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na **Remont sali do szermierki (...) - ZP 10/2020** zgodnie z art. 38. Ust.4 pzp wprowadza do treści siwz w zakresie części 2 zamówienia tj. modernizacja wentylacji -wykonanie klimatyzacji w Sali szermierki, następujące zmiany:

1. Zamawiający informuje, że kanał wentylacji mechanicznej biegnący przez pomieszczenia magazynowe jest zabudowany, na odcinku 12mb zabudową z karton-gipsu o wymiarach 100x120cm pod sufitem. Dodatkowo w tym samym pomieszczeniu znajduje się zabudowa w formie pilastra o wymiarach 60x80cm i wysokości 213cm. Należy uwzględnić rozbiórkę, ponowny montaż i malowanie powyższej zabudowy w celu wykonania izolacji lub przebudowy kanałów wentylacji mechanicznej.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania dodatkowego kanału nawiewnego wzdłuż ściany będącej na przeciw ściany z obecnymi dyszami nawiewnymi i wywiewnymi. Nowy kanał można zlokalizować poniżej powierzchni sufitu obniżonego.

Wszystkie pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Komisja Przetargowa:

P.Gładysz

E.Wolan

A.Galicki

R.Kwiatkowski

DYREKTOR
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU –
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale

Waldemar Wendrowski



COS
COS-OPO w Giżycku
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrk
COS-OPO w Wałczu
COS-OPO w Zakopanem
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00
97-215 Inowłódz, Spała Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Płazowa 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00