



**Centralny Ośrodek Sportu -
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
im. Feliksa Stamma Cetniewo we
Władysławowie**

ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo

KRS 0000374033, REGON 142733356-00035, NIP 7010273950

Bank Gospodarstwa Krajowego 68 1130 1017 0020 1470 8620 0004

Dyrektor – Michał Kowalski

Zastępca Dyrektora – Adam Budzisz

tel. +48 58 674 63 14, fax: +48 58 674 63 50

tel. +48 58 674 63 14, fax: +48 58 674 63 50

Wł.ZPZ.271.2.2020.TS.1897.....

Władysławowo, dn. 13.08.2020 r.

Wykonawca, który zadał pytanie oraz strona
internetowa Zamawiającego

Dot. przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa szaf chłodniczych do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie” - 9/2020

Niniejszym Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:

„w związku z brakiem dostępności szafy chłodniczej dwudrzwiowej G 2/1 (poz. 1 zapytania) - planowany termin dostawy 19.10.2020r. zwracam się z pytaniem czy dopuszczona będzie szafa chłodnicza GN 2/1 1300l o wymiarach 1382x800x(H)2110mm, grubość izolacji 60mm, zakres temperatur -5/+5 stopni C. Pozostałe parametry zgodne z zapytaniem”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Należy dokonać odpowiednich zmian w tabeli pkt. 12 formularza ofertowego

Jest po zmianie (na czarno zaznaczono dopuszczalne ziany):

1.	I. Szafa chłodnicza 2 drzwiowa ze stali nierdzewnej GN 2/1	
2.	obudowa zewnętrzna i komora chłodnicza wykonana ze stali nierdzewnej	Tak / Nie
3.	elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem	Tak / Nie
4.	automatyczne odszranianie, rozmrażanie automatyczne odparowanie skroplin, wymuszony obieg powietrza	Tak / Nie
5.	wyposażona w filtr przeciwpylekowy, oświetlenie	Tak / Nie
6.	grubość izolacji - min 70 mm lub min 60 mm	Tak / Nie
7.	Nóżki szafy chłodniczej -regulowane, ± 45 mm, wykonane ze stali nierdzewnej	Tak / Nie
8.	6 półek GN 2/1 z kompletem prowadnic ,odległość między prowadnicami 50 mm, obciążenie półki min 55kg	Tak / Nie
9.	samozamykające drzwi wyposażone w zamek na klucz	Tak / Nie
10.	profilowany uchwyt otwieranych drzwi	Tak / Nie
11.	dedykowane prowadnice 840643	Tak / Nie
12.	pojemność netto 930 l – 1004 l / V 1311 l lub 1300 l	Tak / Nie
13.	temperatura max 8°C, min -2°C lub - 5/+5 stopni C	Tak / Nie



COS-OPO we Władysławowie

84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

COS

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40

COS-OPO w Giżycku

11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 428 23 35

COS-OPO w Spałę

97-215 Inowódz, Spała Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46

COS-OPO w Szczyrku

43-370 Szczyrk ul. Plażowa 8, tel.: +48 33 817 84 41

COS-OPO w Wałczu

78-600 Wałcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61

COS-OPO w Zakopanem

34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74

14.	Czynnik chłodniczy-R290/145 g	Tak / Nie
15.	strefa klimatyczna-4	Tak / Nie
16.	napięcie-U-230 V	Tak / Nie
17.	wymiary zewnętrzne -wysokość min 2000mm max 2100 mm lub max 2110	Tak / Nie
18.	głębokość min 800 mm max 830 mm	Tak / Nie
19.	szerokość min 1380 mm max 1600 mm	Tak / Nie

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.



DYREKTOR

Michał Kowalski