

SZ.DPZ.271.6.2020.M.Sz

Szczyrk dn. 19.08.2020

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8 Ustawy PZP na „Dostawę i montaż opraw oświetlenia hali sportowej wielofunkcyjnej- segment A” DZP/Sz/6/2020

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku działając jako Zamawiający w w/w postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz zgodnie z rozdziałem 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) niniejszym zawiadamia o tym, że Wykonawcy zainteresowani udziałem w prowadzonym postępowaniu, zwrócili się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącym zapisów zawartych w SIWZ. Poniżej przedstawiamy treść zadanych pytań i udzieloną odpowiedź:

1. W nawiązaniu do przedmiotu zamówienia prosimy o informację, czy możemy otrzymać dokumentację elektryczną omawianej hali w wersji elektronicznej (schemat rozdzielnic elektrycznej hali, rzut budowlany z instalacjami elektrycznymi, inne materiały).

Odpowiedz:

Zamawiający nie posiada takiej dokumentacji.

2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wniesienie wadium w formie elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu (gwaranta). Przesłanego przed upływem terminu składania ofert, na podany (wskazany), przez Zamawiającego adres e-mail?

Odpowiedz:



COS
COS-OPO „Cetniewo” we Włocławowie
COS-OPO w Giżycku
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrku
COS-OPO w Wąlczu
COS-OPO w Zakopanem

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
84-120 Włocławek ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00
97-215 Inowódź, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Plażowa 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wąlczyk Al. Zdobyców Wątu Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74

Ofertę o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej zgodnie z SIWZ oraz ogłoszeniem o zamówieniu.

3. Czy wraz z wymianą opraw należy wymienić również przewody zasilające oprawy? Jeżeli tak, to czy Zamawiający posiada przedmiar zawierający ilości przewodów do wymiany?

Odpowiedz:

Przy wymianie opraw należy przewidzieć wymianę fragmentów instalacji przewodów zasilających oprawy na odcinku od oprawy do 1-wszej puszki rozgałęźnej.

Zamawiający nie posiada przedmiaru zawierającego ilości przewodów do wymiany.

4. Czy Zamawiający posiada schemat elektryczny istniejącej instalacji elektrycznej?

Odpowiedz:

Zamawiający nie posiada schematu instalacji elektrycznej.

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wjazdu podnośnikiem koszowym na płytę hali? Jaka jest dopuszczalna masa pojazdu?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza możliwość wjazdu podnośnikiem koszowym na płytę hali. Dopuszczalna masa pojazdu –max 400 kg.

6. Jaki jest rozmiar drzwi wjazdowych na halę?

Odpowiedz:

Drzwi wjazdowe o wymiarach 2,40 x 2,40 m.

7. Czy prace trzeba przeprowadzać w konkretnych godzinach np. popołudniowych?

Odpowiedz:

Z uwagi, że roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie to Wykonawca robót winien poinformować Zamawiającego o przewidywanym terminie wykonania robót na min 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót oraz określić termin zakończenia robót w celu umożliwienia Zamawiającemu planowanie zajęć sportowych na terenie hali sportowej.

8. Czy jest możliwe wyłączenie z użytku hali na kilka dni w celu montażu oświetlenia? Jeśli tak to na jaki czas?

Odpowiedz:

Jest możliwość wyłączenia hali na kilka dni w celu montażu oświetlenia po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym.

9. Czy Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia systemu sterowania oświetleniem? Jeżeli tak, to prosimy o podanie wymagań dotyczących systemu sterowania.

Odpowiedz:

Oprawy winny posiadać zasilacze dostosowane do systemu automatycznego sterowania oświetleniem.

10. Jakie pomiary instalacji oświetlenia należy wykonać po zakończeniu prac?

Odpowiedz:

Należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia hali sportowej oraz pomiary skuteczności zerowania.

11. W specyfikacji wskazano dwa modele opraw Philips jeden BVP650 LED300-4S/840 PSU OFA52 ALU, a drugi BVP650 LED300-4S/840 PSU S ALU

a. według danych dostępnych na stronie producenta żadna z tych lamp nie posiada strumienia 30 000 lm pierwsza z nich posiada strumień 26100 lm natomiast druga 26400 lm

b. Żadna z tych opraw nie posiada Ra na poziomie 80 a jest ono na poziomie 70 według danych producenta.

Wnosimy o zmianę w zapisach w dokumentacji SIWZ i dopuszczenie opraw z mniejszym strumieniem oraz dopuszczenie oprawy z RA 70

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza zmian w zapisach w dokumentacji SIWZ.

12. W zapytaniu ofertowym zamawiający wymaga sterowania natężeniem w zakresie 1250lx 500lx i 150lx prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób ma to działać czy zamawiającemu wystarczy że będzie paliła się tylko część opraw na hali i w ten sposób zostaną osiągnięte wymagane poziomy natężeń czy też należy zaproponować oraz zainstalować odpowiedni automatyczny system sterowania oświetleniem

Odpowiedz:

Zamawiającemu wystarczy że będzie paliła się tylko część opraw na hali i w ten sposób winny zostać osiągnięte wymagane poziomy natężeń.

Powyższe odpowiedzi, wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.