

LEGENDA:

- Przewód instalacji gazu

f– Filtr skośny do gaz typu a.413 dn20

Z– Zawór kulowy typu a.151WW dn20

17–Taboret gazowy 2x
MOC gaz=13[kW]
zawór 1/2" zakończony nyplem

18–Kocioł warzelny gazowy
MOC gaz=17[kW]
zawór 1/2" zakończony nyplem

20–Trzon gazowy 6-palnikowy
MOC gaz=46[kW]
zawór 1/2" zakończony nyplem

22–Frytownica gazowa
MOC gaz=28[kW]
zawór 1/2" zakończony nyplem

SEPAGROUP
50-321 WROCŁAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP:7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 ~~739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CENTRALNY OSRODEK SPORTU W GIŻYCKU
11-500 GIZYCKO | UL. MONIUSZKI 22
NIP:7010273950 | REGON: 142733356-00067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NAZWA INWESTORA:

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | DZ. NR 342/4 | MIEJSCOWOŚĆ GIZYCKO

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

RZUT PARTERU - instalacja wewnętrzna gazu — 1:100
PW_IS_062

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU: — *SKALA RYSUNKU:*

PROJEKT WYKONAWCZY — 07.2020

FAZA OPRACOWANIA: — *DATA:*

BRANŻA SANITARNA:

MGR INŻ. DANIEL WIŚNIEWSKI
NR UPR. PROJ. KUP/0152/PWOS/13

PROJEKTANT: — *PODPIS:*

MGR INŻ. JAN WIŚNIEWSKI
NR UPR. PROJ. KUP/0053/POOS/11

SPRAWDZAJĄCY: — *PODPIS:*