

Wszyscy zainteresowani

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania do treści ogłoszenia.

- 1) Proszę podać ile ciepła wydziela każde z 6 urządzeń chłodniczych znajdujących się w pomieszczeniu magazynu.
Zamawiający nie ma informacji ile ciepła wydzielają urządzenia chłodnicze. Obowiązkiem Wykonawcy jest dokonać oceny przedstawionego opisu przedmiotu zamówienia, który został sporządzony uwzględniając możliwie dokładne dane, umożliwiające wycenę.
- 2) Czy miejsca gdzie zamontować zewnętrzną część klimatyzacji znajduje się po drugiej strony ściany magazynu?
Proponowane miejsce montażu jednostki zewnętrznej przedstawione zostało na rzucie, stanowiącym załącznik do niniejszych odpowiedzi. Miejsce to znajduje się na zewnątrz, pod zadaszeniem. Znajdują się tam inne podobne jednostki chłodnicze (zewnętrzne części).
- 3) Proszę podać powierzchnię oraz wysokość pomieszczenia magazynu?
Wymiary pomieszczenia: dł. 6,2 m szer. 2,55m wysokość zmienna od 2,6 - 3,0 m. Podane dane nie stanowią ostatecznej podstawy wyceny.
- 4) Ile maksymalnie osób będzie przebywać w pomieszczeniu magazynu?
To jest pomieszczenie magazynowe, nie pomieszczenie pracownicze.
- 5) Czy oprócz urządzeń podanych przez Zamawiającego w pomieszczeniu magazynu są inne urządzenia wydzielające ciepło? Jeśli tak proszę podać jakie i ile
W pomieszczeniu nie ma innych urządzeń niż podane w zapytaniu.
- 6) Czy w pomieszczeniu magazynu są okna? Jeśli tak to proszę powiedzieć od której strony świata
Pomieszczenie nie posiada okna.
- 7) Proszę o udostępnienie rzutu magazynu
W załączeniu rzut pomieszczenia. Materiał ten nie stanowi ostatecznej podstawy wyceny.
- 8) Gdzie należy odprowadzić skropliny?
Sposób montażu odprowadzenia skroplin leży po stronie Wykonawcy.
- 9) Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin?
Sposób montażu odprowadzenia skroplin leży po stronie Wykonawcy.
- 10) Czy w cenie oferty należy ująć przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji? Jeśli tak proszę powiedzieć ile razy w roku należy wykonywać przeglądy?
W wycenie za dostawę i montaż nie należy uwzględniać przeglądów okresowych w czasie trwania gwarancji. Należy je podać oddzielnie. Nie mniej niż 24 miesiące gwarancji, przy czym nie mniej niż 2 przeglądy rocznie. Cenę podać wg. następującej tabeli:

Lp.	Opis	Ilość	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dostawa i montaż klimatyzatora	1			
2	Przegląd gwarancyjny, nie mniej niż 2 przeglądy roczne, do wyceny przyjąć 4 przeglądy przez 2 lata gwarancji	4			

Uwaga, Zamawiający nie ma obowiązku zlecać dostawcy przeglądów.

- 11) Skąd zasilane będą klimatyzatory z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka elektrycznego?
Proszę podać odległość źródła zasilania od miejsca montażu jednostki zewnętrznej
Sposób montażu zasilania leży po stronie Wykonawcy. Zasiłić należy się na kuchni. Można dokonać wpięcia do istniejącej rozdzielni elektrycznej.
- 12) Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z 4 klimatyzatorów
Długość instalacji zależy od miejsca jego montażu. Długość instalacji chłodniczej można dookreślić na podstawie rzutów.
- 13) Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z 4 klimatyzatorów
Długość instalacji zależy od miejsca jego montażu. Długość instalacji odprowadzenia skroplin można dookreślić na podstawie rzutów.
- 14) Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 4 klimatyzatorów (relacji źródło zasilania - jednostka wewnętrzna i relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna).
Długość instalacji zależy od miejsca jego montażu. Długość instalacji można dookreślić na podstawie rzutów.
- 15) Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w brzdach?
Instalacje należy prowadzić w korytkach.
- 16) Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach?
Instalacje należy prowadzić natynkowo w korytkach.
- 17) Jaki jest wymagany termin płatności?
Termin płatności 14 dni od podpisaniu protokołu odbioru i dostarczeniu wszystkich dokumentów urządzenia, w tym po przeprowadzeniu szkolenia z obsługi.