Suche chłodnie wentylatorowe
(dry cooler) Qchł=2X852kW

Stacja chłodnicza
Qchł=1200kW
3 zespoły pomp
obiegowych

Rury chłodnicze zasilające i powrotne
preizolowane stalowe Ø219,1x4,5
w osłonie Ø315
Oś rur poziom -1,1m

Istniejący pawilon
-sala sportowa.

Rury chłodnicze zasilająca i powrotna
preizolowane stalowe Ø219,1x4,5
w osłonie Ø315
Oś rur poziom -1,1m

Rury chłodnicze zasilające i powrotne
preizolowane stalowe Ø168,3 x 4,0
w osłonie Ø250
Oś rur poziom -1,1m

granica zabudowy nadziemnej
④ opaska elastyczna

Rozstaw grzebieni co ok. 2000mm

GRANICA OPRACOWANIA

bieżnia asf

kanał mrożeniowy

www.autocad.com.pl

PRACOWNIA AUTORSKA	Zakład Wdrożeniowy mgr inż. Janusz Strzczek PROXE		
TYTUŁ OPRACOWANIA	TOR SZTUCZNIE MROŻONY WRAZ Z LODOWISKIEM INSTALACJA MROŻENIOWA TORU Z MASZYNOWNIĄ [ETAP I]		
ADRES	34-500 Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1		
INWESTOR	Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie		
PROJEKTOWAŁ	dr inż. MARIAN WĄSACZ	UPR.	15/02 ŚUW
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. ANNA KIEPURA		
SPRAWDZIŁ	dr inż. ZBIGNIEW TRZECIAKIEWICZ	UPR.	17/02 ŚUW
BRANŻA	INSTALACJE MROŻENIOWE	SKALA	1:200
FAZA	WYKONAWCZY	DATA	PAŹDZIERNIK 2007
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT TORU DO JAZDY SZYBKIEJ	NR RYS.	12-07/W-M/ 1-02