

WA.DPZ.271.20.2022.MO

Warszawa, dnia 15 lipca 2022 r.

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Migracja automatyki wentylacji znajdującej się w głównej centrali wentylacyjnej w obiekcie Torwar II Lodowisko w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a.

Centralny Ośrodek Sportu, działając, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, informuje, iż wpłynęło pytanie od Wykonawcy do zapisów zapytania ofertowego. Poniżej treść pytania i udzielona odpowiedź:

Pytanie 1

Szanowni Państwo chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość zastosowania sterownika innej firmy, ale zgodnego z normą IEC61131-3.

Poza innym producentem, technicznie i pod względem softwarowym (narzędzie Codesys) oraz wizualizacji standard zostanie zachowany.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza takie rozwiązania, pod warunkiem że urządzenie będzie kompatybilne z istniejącym systemem postawionym na sterowniku Wago.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO



Dyrekcja
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa