

WA.DPZ.271.36.2022.MO

Warszawa, dnia 4 października 2022 r.

**Strony zainteresowane  
przedmiotowym postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Wyklejenie okien świetlika w dachu COS Torwar II Lodowisko folią okienną zewnętrzną lustrzaną przeciwsłoneczną.

Centralny Ośrodek Sportu, działając, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, informuje, iż wpłynęło pytanie od Wykonawcy do zapisów zapytania ofertowego. Poniżej treść pytania i udzielona odpowiedź:

**Pytanie 1**

W przedmiocie zamówienia określiliście Państwo w punkcie 2 a) Kolor srebrny, lustrzany, a w punkcie b) Redukcja światła wewnątrz po aplikacji folii – maks. 10%;

"I. Przedmiot zamówienia

1. Powierzchnia do oklejenia – 90 m<sup>2</sup>.

2. Parametry, jakie ma spełniać folia:

**a) Kolor srebrny, lustrzany;**

**b) Redukcja światła wewnątrz po aplikacji folii – maks. 10%;**

c) Przepuszczalność promieni UV – 1%;

d) Redukcja energii słonecznej TSER – 78%."

Szanowni Państwo, te dwa parametry wzajemnie siebie wykluczają, ponieważ albo oprzemy się na redukcji światła wewnątrz po aplikacji folii – maks. 10%, czyli będzie to folia ceramiczna, transparentna, albo oprzemy się na poprzednim punkcie folia o kolorze srebrnym, lustrzanym co wykluczy redukcję światła na poziomie 10%. Nie ma na świecie folii, która spełniała by obydwie parametry.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi.



**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż Rozdział I zapytania ofertowego otrzymuje nowe brzmienie:

**I. Przedmiot zamówienia**

1. Powierzchnia do oklejenia – 90 m<sup>2</sup>.
2. Parametry, jakie ma spełniać folia:
  - a) Kolor srebrny, lustrzany;
  - b) Przepuszczalność promieni UV – 1%;
  - c) Redukcja energii słonecznej TSER – 78%.
3. Wymagana gwarancja min. 24 miesiące na całość przedmiotu zamówienia.

**Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.**

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO



Dyrekcja  
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40  
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl  
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a  
00-449 Warszawa