

Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.

Dotyczy wniosku nr z dnia 04.08.2017

Dział: Usług – gastronomia

Przedmiot zamówienia: **Dostarczanie:** 2 klimatyzatory Nortés 900

DANE TECHNICZNE:

| | |
|--|---------------------------------------|
| Wydajność wentylatora | 15 000 m ³ /h |
| Rodzaj wentylatora | osiowy |
| Odczuwalna moc chłodnicza (30°C/40%RH) | 32 kW |
| Odczuwalna moc chłodnicza (30°C/60%RH) | 22 kW |
| Orientacyjna powierzchnia chłodzenia | 150-250 m ² |
| Wylot powietrza | góra |
| Wymiary wylotu powietrza | wew. 630x435 mm, zew. 680x480 mm |
| Zasilanie | 230 V/50 Hz |
| Moc elektryczna | 1 kW |
| Pobór prądu | 4,4 A |
| Poziom ciśnienia statycznego | 100 Pa |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 73 dB |
| Pojemność zbiornika wody | 30 l |
| Zużycie wody | 20-50 l/h |
| Waga netto (bez wody) | 90 kg |
| Waga z opakowaniem | 100 kg |
| Waga operacyjna | 120 kg |
| Wymiary wkładów celulozowych [mm] | 705x790x100 (4 szt.) |
| Wymiary klimatyzatora T - wylot powietrza do góry [mm] | 1100x1100x1580 |
| Ilość poziomów prędkości wentylatora | 16 (inverter) |
| Sterowanie pilotem | tak |
| Napełnianie zbiornika | automatyczne |
| Wyświetlacz temperatury | na pilocie |
| Termostat i higrostat | tak |
| Jonizacja powietrza | - |
| Możliwość tłoczenia kanałem (na odległość do 10m) | tak (na odległość do 10m) |
| Kratka wylotowa z funkcją Swing | tak |
| Filtry wstępnego oczyszczania powietrza | tak |
| Nawilżanie i oczyszczanie powietrza | tak |
| Rodzaj obudowy | tworzywo sztuczne PP (-42°C do +96°C) |

W dniu 02.08.2017 r. zostało ogłoszone na stronie internetowej zapytanie ofertowe dotyczące możliwości realizacji w/w przedmiotu zamówienia.

W odpowiedzi uzyskano następujące oferty (nazwy i adresy wykonawców, ceny ofert i inne istotne parametry mające znaczenie dla dokonania oceny ofert).

1. Ekonair Sp. Z o.o. ul. Racławicka 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP:5993161715

- **Cena oferty netto 14 849,20zł.; brutto 18 264,52zł**

2.P.H. „Pro-Hand”s.c., ul. Wieczorka 2a/107, 41-200 Sosnowiec

- **Cena oferty netto 15 710,00zł.; brutto 19 323,30zł**

3. PROKA sp. z o.o., ul. Orzechowa 3, 72-010 Przesocin

- **Cena oferty netto 15 500,00zł.; brutto 19 065,00zł**

Po dokonaniu sprawdzenia i przeanalizowaniu złożonych ofert wnioskuję udzielić zamówienia następującemu wykonawcy:

1. Ekonair Sp. Z o.o. ul. Racławicka 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP:5993161715

- **Cena oferty netto 14 849,20zł.; brutto 18 264,52zł**

Postępowanie prowadził:

Leszek Nitka

04.08.2017

Z-ca Kierownika
ds. gastronomii

Imię i nazwisko

data

podpis

Osoba odpowiedzialna
za postępowania

Ireneusz Mierziak

04.08.2017

ADMINISTRATOR
obiektów

poniżej 30 000 euro:

Imię i nazwisko

data

podpis

ZATWIERDZAM

.....
Kierownik Zamawiającego

CENTRALNY OŚRODEK WOKU
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Warszawie

Zdzisław Ryder