

Wałcz, dnia 31.08.2017 r.

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o wartości poniżej 30 tys. EURO**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu zaprasza do złożenia oferty na:

Wymiana podłogi sportowej na hali sportowej SYDNEY w COS – OPO w Wałczu

Szczegóły wykonania zadania w załączonym opisie.

Termin prowadzenia robót od 16.10.2017 do 23.11.2017

W przypadku zainteresowania naszym zaproszeniem prosimy o sporządzenie oferty cenowej i dostarczenie / złożenie w sekretariacie Ośrodka, przesłanie faxem lub drogą elektroniczną na adres: przetargi.walcz@cos.pl / w nieprzekraczalnym **terminie do dnia 08.09.2017 r. do godz. 10.00.**

Szczegółowych informacji udziela **Kierownik działu sportu Pan Jacek Jarczewski tel. 067 258 44 61 wew. 127,.** email: sport@walcz.cos.pl oraz **Specjalista ds. inwestycji i remontów Pan Michał Małaszko – tel. 067 258 44 61 wew. 120,.** email: michal.malaszko@cos.pl

1. Podstawowymi kryteriami wyboru oferty będą :

a) cena zamówienia;

2. Wynagrodzenie za wykonanie usługi: kwota wybranej oferty, na podstawie wystawionej faktury VAT.

Warunkiem złożenia oferty jest wykazanie się realizacją, w okresie ostatnich 24 miesięcy, podłogi sportowej w systemie wskazanym w specyfikacji.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia może przeznaczyć kwotę nie przekraczającą 30 tys. euro netto.

U W A G A !

Powyższe zapytanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy, który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn oraz możliwość prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.


DIREKTOR
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
Zdzisław Ryś

**Opis przedmiotu zamówienia wymiany podłogi sportowej na hali sportowej
Sydney w COS-OPO w Wałczu**

Termin realizacji od 16 października do 23 listopada 2017 r.

Hala sportowa o wymiarach 17,50 x 29,60 m

Zakres prac:

- Rozbiórka istniejącej systemowej podłogi wraz z wywozem i utylizacją materiałów,
- Przygotowanie podłoża,
- Wykonanie podłogi sportowej wraz z wentylacją mechaniczną przestrzeni pod podłogą sportową za pomocą systemu kanałowego,
- Montaż gniazd i malowanie linii.
- Regulacja wysokości istniejących tablic do koszykówki (6 sztuk) w przypadku zmiany poziomu nowej podłogi

Podłogę w sali sportowej należy wykonać jako powierzchniowo-elastyczną w systemie LINO FLOOR SPORT składający się z warstw:

- warstwa wierzchnia to wykładzina Colorette Sport naturalna homogeniczna z grupy linoleum 4 mm bez finiszu w kolorze: zgodnie z obowiązującym wzornikiem ,
- 2x 10 mm płyty wiórowe,
- 19 mm ślepa podłoga,
- 19 mm legar górny,
- 19 mm legar dolny,
- 10 mm podkładki sprężyste,
- Całość 91 mm.

System musi spełniać wymagania dotyczące: podłóg sportowych powierzchniowo-elastycznych według Normy Europejskiej EN 14904:2006:

- redukcja siły KA55 w % ,min. 67 % przy min.64
- Odkształcenie standardowe StV w mm- 2,0 przy min 2,4
- Obciążenie toczne bez uszkodzenia VRL w N – 1500
- Odbicie piłki BR w % - min 96 % przy min 90%

Nawierzchnia z wykładziny sportowej (warstwa wierzchnia) musi spełniać następujące parametry:

- Grubość wykładziny 4 mm,
- Grubość warstwy ścieralnej 3,4 mm,
- Rodzaj wykładziny : twarda , jednowarstwowa z grupy linoleum,
- Podkład jutowy,
- Szerokość rolek – 2 m,
- Długość rolek – ok.28 m,

- Tarcie poślizgowe DIN 18032-2 - 0,44,
- Odbicie światła Din 5036-1 $p > 0,20$ spełnione,
- Pozostałość po nacisku EN 433 - ok.0,13,
- Test krzesła na rolkach EN 425 -min. 25.000 obrotów bez zmian,
- Tłumienie dźwięków kroków w Db DIN 52210-1- min 6 Db,
- Niepalność EN 13501-1- klasa Cfl – s1,
- deklaracja zgodności DOP,
- Antystatyczna,
- Odporna na działanie wysokich temperatur np. w wyniku tarcia,
- Nadaje się na posadzki z ogrzewaniem podłogowym,
- Odporna na oleje mineralne lub smary według DIN 51958,
- Odporna na działanie rozcieńczonych kwasów i zasad,
- Ze względu na swoją homogeniczność oraz całkowitą grubość, która wynosi 4 mm -, jest przeznaczony na największe obciążenia zgodnie z DIN 18171 (kosze najazdowe, trybuny rozkładane,
- Odporna na żar papierosowy według DIN EN 270.

Wykładzinę należy ułożyć na konstrukcji powierzchniowo-elastycznej o następujących warstwach :


- 2x płyta wiórowa P5 o wymiarach 2500 x 1250 x 10 mm mocowane wkrętami w układzie poprzecznym,
- folia polietylenowa 0,2mm,
- ślepa podłoga deski drewniane klasy (II/III) o szerokości 90 mm grubość 19 mm Deski są mocowane za pomocą zszywek lub gwoździ wbijanych kompresorem,
- legary dolny i górny 19 mm x 90 mm w rozstawie 50 cm x 50 cm ułożone krzyżowo,
- podkładki elastyczne z gąbki kompozytowej PUR 100 mmx 100mmw rozstawie 500 mm x 500 mm o gęstości 183 kg/m³ mocowane klejem ,
- folia budowlana 0,2 mm,
- płyta żelbetowa beton min B20 zeszlifowany,
- pozostałe warstwy zgodnie z podbudową posadzki,
- Listwy przypodłogowe należy odsunąć od ściany ok. 1-2 cm, aby zapewnić wentylację podpodłogową,
- Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć impregnatami zabezpieczającymi przed biokorozją.

Na podłodze należy wykonać malowanie linii farbami PUR do gier zespołowych (koszykówka, siatkówka, 3 x badminton).

Należy osadzić nowe tuleje do siatkówki wraz z gniazdami maskującymi oraz dostarczyć słupki do siatkówki profesjonalne, aluminiowe

Warunkiem złożenia oferty jest wykazanie się realizacją, w okresie ostatnich 24 miesięcy, podłogi sportowej w systemie wskazanym w specyfikacji.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

SPECJALISTA
ds. Inwestycji i Remontów

Michał Małaszko