

Sposób montażu urządzeń SKD przy drzwiach z kontrolą jednostronną



UWAGI:

1. Zasilanie, uziemienie centrali wg projektu elektrycznego;
2. Wszystkie elementy zabezpieczyć antysabotażowo;
3. W drzwiach montować kontaktrony wpuszczane w ramę;
4. Okablowanie układać podtynkowo lub w giętkiej rurce osłonowej PCV;
5. Należy zachować odpowiednie odległości między przewodami niskiego napięcia a przewodami zasilania 230 V AC. Należy unikać prowadzenia przewodów sygnałowych równolegle do przewodów zasilających 230V AC, w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

LEGENDA :

- CA — Centrala SSWIN - SATEL INTEGRA 128 PLUS
- EX — ekspander wejść (8 wejść) CA64PP/CA64E
- KD — ekspander kontroli przejścia INT-R
- czytnik kart zbliżeniowych CZ-EMM3
- elektrozaczep rewersyjny
- manipulator INT-KLFR-SWW
- czujka otwarcia drzwi - kontrakton MC 247
- dualna czujka ruchu COBALT PRO
- sygnalizator zewnętrzny
- Kabel systemu SSWiN (szczegóły na schemacie)
- Kabel systemu KD (szczegóły na schemacie)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: LOCUM Sp. z o.o., 62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33

INWESTOR: CENTRALNY OŚRODEK SPORTU OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W ZAKOPANEM, 34-500 ZAKOPANE UL. BRONISŁAWA CZECHA 1

NAZWA OBIEKTU: KONCEPCJA BUDOWY HALI SPORTOWEJ WIELOFUNKCYJNEJ W CENTRALNYM OŚRODKU SPORTU OŚRODKU PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W ZAKOPANEM

ADRES: 34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1

	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Dorota Świątkowska	elektryczna	WKP/0195/POOE/09	
Sprawdził:	mgr inż. Lech Świątkowski	elektryczna	UMK/TAG/21/02	

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY INSTALACJA SSWIN

BRANŻA: TELETECHNICZNA | FAZA: PW | SKALA: 1:100 | DATA: 06.2013 | NR RYS.: SSWIN06