



















	gniazdo zasilające obwodu ogólnego 230V 16A
	gniazdo zasilające obwodu ogólnego IP44 230V 16A
	punkt zasilający technologię (szczegółowe wyliczone urządzenia technologiczne ustalane na etapie projektu wykonawczego)
	Zestaw gniazd biurowych w ścianie - 2 x gniazda 230V, 16A dla odbiorców ogólnych, - 2 x gniazda LAN
	Zestaw gniazd biurowych w ścianie - 2 x gniazda 230V, 16A dla odbiorców ogólnych, - 2 x gniazda 230V, 16A dla odbiorców korporacyjnych - 2 x gniazda LAN
	Punkt WiFi - sieć bezprzewodowa - 1 x gniazda 230V, 16A - 1 x gniazda LAN
	Różnicznika elektryczna
	Szyna polaryzacyjna wyrównawcza (listwa OBO) połączenia dostepne cztery metale Szyny SU pol z GUSy Lg17x30 35mm
	Centralna oddymiania-przewietrzania (wg projektu wykonawczego)
	Przycisk oddymiania
	Przycisk przewietrzania
	Główny punkt dystrybucyjny
	Piętrowy punkt dystrybucyjny
	Centralna oddymiania D+H1 zas. z RPOZ kablami z rozprężnikami
	Pom. kablowy instal. elektrycznej z rozprężnikami i szynami Fe/Zn 25x4mm pod. z uziomem
	Pom. kabl. instal. elektrycznej
	Pom. kablowy instal. elektrycznej pożarowy E90
	C.Przyz. - Centrala COMFORT MEDIOPOT
	Zasilacz
	PP - Przycisk przyspieszający powrót z rozprężnika do ładowania
	SP - Elektronika słowa ława sygnalizacyjna trybówkor

 		<small>SPRZĄTANIE I KONSERWACJA</small> W. KUCZYŃSKI	
62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33			
INWESTOR:		CENTRALNY OŚRODEK SPORTU	
		OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W ZAKOPANEM	
		34-600 ZAKOPANE, UL. BRONISŁAWA CZECHA 1	
MAZDA ZAKŁADANA: KONCEPCJA BUDOWY HALI SPORTOWEJ I WIELOFUNKCYJNEJ W CENTRALNYM OŚRODKU SPORTU OŚRODKU PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W ZAKOPANEM			
ADRES:		34-600 ZAKOPANE, UL. BRONISŁAWA CZECHA 1	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień
Projektant:	Robert Podgórski	elektryczny	WKP.01.01.01.P002.09
	nr tel.		
Sprawozdawca	Lech Buzawski	elektryczny	UAM-7342/02
MAZDA RYSUNKI:			NR RYSUNKU
RZUT KOND. +1 INSTALACJA GNIAZD, ZASILANIA			E09
BRANŻA:	PAŹNIA	SKALA:	DATUM:
ELEKTRYCZNYA	FWZ/	1:100	IX 2013