

Uwagi:

1. INSTALACJE ODGROMOWĄ WYKONAĆ JAKO NIEIZOLOWANĄ, ZWODAMI NISKIM NIENAPRĘŻANYM. ZWODY POZIOME NA DACHU WYKONAĆ DRUTEM Fe/Zn 8mm STOSUJĄC UCHWYTY STANDARDOWE PRZYSTOSOWANE DO POKRYCIA DACHU. METALOWE ELEMENTY INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH WYCHODZĄCYCH PONAD DACH NALEŻY CHRONIĆ INSTALACJĄ ODGROMOWĄ.
2. METALOWE ELEMENTY INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH WYCHODZĄCYCH PONAD DACH NALEŻY CHRONIĆ INSTALACJĄ ODGROMOWĄ.
3. WSZYSTKIE NADBUDOWY DACHOWE Z MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH LUB PRZEWODZĄCYCH, W KTÓRYCH PRACUJĄ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ W OBSZARZE OCHRONNYM PRZED PIORUNOWANIEM.
4. JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE PRĄD ELEKTRYCZNY