

„Usługi przeglądów, opróżniania i czyszczenia 2 szt. separatorów substancji ropopochodnych oraz opróżniania i czyszczenia 1 szt. separatora tłuszczów pochodzących z lokalu gastronomicznego, dla Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie, przy ulicy Łazienkowskiej 6a”

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług w zakresie przeglądów, opróżniania i czyszczenia:
2 szt. separatorów substancji ropopochodnych znajdujących się na parkingach oraz opróżniania i czyszczenia 1 szt. separatora tłuszczów pochodzących z lokalu gastronomicznego, w okresie 24 miesięcy od podpisania umowy.
2. Poniżej podajemy modele separatorów substancji ropopochodnych:
 - a. AWAS-NEUTRA PLUS NG65
 - b. BUDERUS – EUROLIZER PLUS Ng 20/5000
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania następujących czynności:
 - a. Przeglądu separatorów AWAS-NEUTRA PLUS NG65 i BUDERUS – EUROLIZER PLUS Ng 20/5000.
 - b. Opróżniania i czyszczenia w/w separatorów substancji ropopochodnych, a także jednego separatora tłuszczów.
 - c. Transportu odpadów do neutralizatorni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 - d. Unieszkodliwiania odpadu zgodnie z Decyzjami odpowiednich organów.
 - e. Usuwanie awarii na prośbę zamawiającego w ramach oddzielnego zamówienia.
4. W ramach usług opróżniania i czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych wykonawca zapewni:
 - a. Opróżnianie separatorów i odстойnika szlamów,
 - b. Usunięcie odpadów nagromadzonych w urządzeniach,
 - c. Płukanie i mycie separatora,
 - d. Kontrolę części betonowych i stalowych itp.,
 - e. Transport odpadów.

5. W ramach usług opróżniania i czyszczenia separatora tłuszczów wykonawca zapewni:
 - a. Opróżnianie separatora,
 - b. Usunięcie odpadów nagromadzonych w urządzeniach,
 - c. Kontrolę części betonowych i stalowych itp.,
 - d. Transport odpadów.
6. Usługa przeglądu separatorów substancji ropopochodnych będzie wykonywana 2 razy w roku, zgodnie z Prawem Budowlanym.
7. Usługa opróżniania separatorów substancji ropopochodnych będzie wykonywana w miarę potrzeb określonych w trakcie czynności przeglądu konserwacyjnego, jednakże nie rzadziej niż raz w roku.
8. Usługa opróżniania separatora tłuszczów będzie wykonywana w zależności od potrzeb zamawiającego, jednakże nie rzadziej niż 3 razy w roku.