

SZ.DPZ.271.19.2023.MSz

Szczyrk dn. 09.03.2023

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Roboty termomodernizacyjne stolarki okiennej i drzwiowej w pokojach internatu Harnaś nr referencyjny postępowania DZP/Sz/7/2023**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyрку, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.2185), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęło pytanie do przedmiotowego postępowania. Poniżej treść wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie nr 1

Czy w nowych oknach mają zostać zamontowane nawiewniki okienne ciśnieniowe czy higrosterowalne?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W nowych oknach mają być zamontowane nawiewniki okienne ciśnieniowe.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.



Dyrektor Tomasz Laszczak
COS OPO Szczyrk



tel. +48 33 817 84 41
tel. +48 33 817 86 62



sekretariat.szczyrk@cos.pl
www.szczyrk.cos.pl



ul. Piłkowska 8
43-370 Szczyrk