

WA.DPZ.272.10.2023.MO

Warszawa, dnia 23 marca 2023 r.

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Przegląd 5-letni 2 sekcji Stacji Średniego napięcia oraz 4 Transformatorów 1000kVA 15/0,4 kV.

Centralny Ośrodek Sportu, działając, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, informuje, iż wpłynęło pytanie od Wykonawcy do zapisów zapytania ofertowego. Poniżej jego treść oraz udzielona odpowiedź:

Pytanie 1

Czy zamawiający posiada badania potwierdzające potrzebę wymiany oleju we wszystkich transformatorach?

Wymianę wykonuje się na podstawie negatywnych badań oleju elektroizolacyjnego. Jeżeli nie ma takich dokumentów zaleca się pobranie próbek oleju i wykonanie aktualnych badań a odstąpienie od bardzo cenotwórczego czynnika związanego z wymianą oleju.

Jeżeli zamawiający podtrzymuje jednak potrzebę wymiany oleju proszę o podanie masy oleju dla każdego z zakwalifikowanych do wymiany transformatorów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wymiany oleju ze względu na charakter pracy transformatorów, transformatory mają 25 lat i nigdy nie miały wymiany.

Jeżeli chodzi o masę oleju załączamy Tabliczkę znamionową urządzenia w celu własnej weryfikacji.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO



Dyrekcja
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa