

WA.DPZ.272.10.2023.RK

Warszawa, dnia 10 marca 2023 r.

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Przegląd 5-letni 2 sekcji Stacji Średniego napięcia oraz 4 Transformatorów 1000kVA
15/0,4 kV.

Centralny Ośrodek Sportu, działając, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców do zapisów zapytania ofertowego. Poniżej ich treść oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 2

Czy konieczna jest wymiana oleju w transformatorach wg pkt 3-k?
Jaki czas włączeń dopuszcza Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję że wymiana oleju jest konieczna.

Czas wyłączenia będzie ustalony i dostosowany do harmonogramu wydarzeń odbywających w Obiekcie COS Warszawa.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO



Dyrekcja
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa