

WA.DPZ.272.10.2023.MO

Warszawa, dnia 28 marca 2023 r.

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Przegląd 5-letni 2 sekcji Stacji Średniego napięcia oraz 4 Transformatorów 1000kVA 15/0,4 kV.

Centralny Ośrodek Sportu, działając, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, informuje, iż wpłynęło pytanie od Wykonawcy do zapisów zapytania ofertowego. Poniżej jego treść oraz udzielona odpowiedź:

Pytanie 1

Proszę o informację, czy w zakresie zadania pn.: "Przegląd 5-letni 2 sekcji Stacji Średniego napięcia oraz 4 Transformatorów 1000kVA 15/0,4 kV" wymiana oleju transformatorowego (zgodnie z pkt 3 .k -zakrsu prac) w czterech jednostkach dotyczy uzupełnienia, ewentualnie stwierdzonych braków oleju, czy też całkowitej wymiany na olej świeży?

Jeśli wymiana ma być całkowita, proszę o podanie typu i ilości oleju w każdym z transformatorów. Kto będzie odpowiedzialny za utylizację zużytego oleju? Zamawiający, czy Oferent?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż obowiązkiem wykonawcy jest utylizacja zużytego oleju oraz dobranie oleju do transformatorów, których tabliczki zostały udostępnione na stronie bip Zamawiającego.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO



Dyrekcja
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa