

WA.DPZ.271.9.2023.RK

Warszawa, dnia 22 czerwca 2023 r.

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **Dostawa i montaż band hokejowych spełniających wszystkie wymagania IIHF w hali Torwar II Lodowisko Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 6a wraz z ekranami na reklamy w miejscu płyty bandy**, numer postępowania: NZ/P/9/2023.

I. Centralny Ośrodek Sportu działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania.

Poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

w załączniku nr 1 OPZ w punkcie 5.1. jest napisane:

Montaż band hokejowych na pełnowymiarowym lodowisku 30x60m wraz z ekranami na reklamy w miejscu płyty bandy.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza montaż band z podświetlanymi szybami w systemie RGB bez ekranów ledowych na reklamy

lub

montaż band z podświetlanymi szybami w systemie RGB z ekranami ledowymi na reklamy na całej powierzchni band (360 stopni)

Producent band nie stosuje ekranów ledowych tylko w wybranych fragmentach.

Istnieją dwie opcje: z ekranami na całej powierzchni lub bez ekranów ledowych.



Odpowiedź:

W związku z brakiem możliwości montażu ekranów ledowych zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, Zamawiający informuje, iż zmienia opis przedmiotu zamówienia i rezygnuje z wymogu dostawy band hokejowych wyposażonych w ekrany led.

W związku z powyższym Zamawiający informuje o dokonaniu zmian w SWZ, w zakresie dotyczącym wymaganych ekranów led.

Poniżej Zamawiający publikuje treść wprowadzonych zmian.

1. Strona 1 SWZ:

Było:

Dostawa i montaż band hokejowych spełniających wszystkie wymagania IIHF w hali Torwar II Lodowisko Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 6a wraz z ekranami na reklamy w miejscu płyty bandy.

Jest:

Dostawa i montaż band hokejowych spełniających wszystkie wymagania IIHF w hali Torwar II Lodowisko Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 6a.

2. Rozdział IV SWZ - TRYB POSTĘPOWANIA

Było:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i montaż band hokejowych spełniających wszystkie wymagania IIHF w hali Torwar II Lodowisko Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 6a wraz z ekranami na reklamy w miejscu płyty bandy, (nr postępowania NZ/P/9/2023), prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 132 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) – zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Jest:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na **Dostawę i montaż band hokejowych spełniających wszystkie wymagania IIHF w hali Torwar II Lodowisko Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 6a**, (nr postępowania NZ/P/9/2023), prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 132 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) – zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

3. Rozdział VI SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA

Było:

I.OPIS PRZEWEDMIOTU ZAMÓWIENIA



Dyrektor
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż band hokejowych spełniających wszystkie wymagania IIHF w hali Torwar II Lodowisko Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 6a, wraz z ekranami na reklamy w miejscu płyty bandy.

2. (.....)

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

19520000-7 – Produkty z tworzyw sztucznych

34928300-1 – Bariery Ochronne

37411200-4 – Sprzęt żywiarski i hokejowy

44110000-4 – Materiały konstrukcyjne

32323100-4 Kolorowe monitory video

32322000-6 sprzęt multimedialny

32351200-0 (ekrany)

32420000-3 (urządzenia sieciowe)

32421000-0 (okablowanie sieciowe)

32422000-7 (elementy składowe sieci)

45310000-3 (roboty instalacyjne elektryczne)

45311000-0 (roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)

72611000-6 (usługi w zakresie wsparcia technicznego)

80500000-9 (usługi szkoleniowe)

Jest:

I.OPIS PRZEWEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż band hokejowych spełniających wszystkie wymagania IIHF w hali Torwar II Lodowisko Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 6a.

2. (.....)

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

19520000-7 – Produkty z tworzyw sztucznych

34928300-1 – Bariery Ochronne

37411200-4 – Sprzęt żywiarski i hokejowy

44110000-4 – Materiały konstrukcyjne

II.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Było:

Wymagany termin wykonania zamówienia: **63 dni od dnia podpisania umowy.**

Jest:

Wymagany termin wykonania zamówienia: **56 dni od dnia podpisania umowy.**

4. Rozdział X SWZ - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

pkt 5 ppkt 9) - Przedmiotowe środki dowodowe:



Dyrektor
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa

Było:

9) Przedmiotowe środki dowodowe:

- a. Bandy hokejowe - specyfikacja produktu i/lub karty katalogowe w języku polskim potwierdzająca zgodność z minimalnymi parametrami opisu przedmiotu zamówienia.
- b. Certyfikat IIHF na produkt dostarczony do montażu
- c. Certyfikat potwierdzający zgodność z Aktualnymi przepisami do Gry w Hokeja na Lodzie.
- d. Ekrany Led: specyfikacja produktów i/lub karty katalogowe w języku polskim potwierdzające zgodność z minimalnymi parametrami opisu przedmiotu zamówienia.

Jest:

9) Przedmiotowe środki dowodowe:

- a. Bandy hokejowe - specyfikacja produktu i/lub karty katalogowe w języku polskim potwierdzająca zgodność z minimalnymi parametrami opisu przedmiotu zamówienia.
- b. Certyfikat IIHF na produkt dostarczony do montażu
- c. Certyfikat potwierdzający zgodność z Aktualnymi przepisami do Gry w Hokeja na Lodzie.

pkt 5 ppkt 10) – Oświadczenia**Było:**

10) Oświadczenia:

- a. Bandy hokejowe, że proponowany produkt jest „fabrycznie nowy” i rok jego produkcji jest min. 2023.
- b. Ekrany Led, że proponowane produkty są „fabrycznie nowe” i rok ich produkcji jest min. 2023, oraz że spełniają minimalne wymagania zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ

Jest:

10) Oświadczenia:

- a. Bandy hokejowe, że proponowany produkt jest „fabrycznie nowy” i rok jego produkcji jest min. 2023.

5. Załącznik nr 1 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Było:****OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż band hokejowych spełniających wszystkie wymagania IIHF w hali Torwar II Lodowisko Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 6a.

1. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

Montaż band hokejowych na pełnowymiarowym lodowisku 30x60m wraz z ekranami na reklamy w miejscu płyty bandy.

Wymagany termin wykonania zamówienia: 63 dni od dnia podpisania umowy.



Dyrektor
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa

1.1 Wymagane parametry techniczne :

- Wymiary 30 m x 60 m,
- Promień 8.5 m,
- Wysokość płyty mroźniowej 1.10 m
- Materiał : Stal ocynkowana,
- Listwa okapowa w kolorze żółtym o wysokości 200 mm i grubości 12 mm,
- Górny materiał bandy – szyby szklane utwardzone o wysokiej przejrzystości i grubości 15 mm,
- Obudowy od strony lodowiska z polietylenu o grubości 10 mm,
- Łączenia szyb wykonane z przejrzystego materiału,
- Wysokość osłon na krótkich bokach band –na łukach i za bramkami 2400 m,
- Na bokach długich wysokość osłon 18 00mm,
- Łączna długość oszklenia na bokach długich: 62 m
- Montaż zapór lodowych, które umożliwiają montaż i demontaż band bez rozmrażania płyty lodowej.
- Montaż systemu podświetlenia led szyb akrylowych,
- Montaż ekranów LED w bandach naprzeciwko trybun 4x6 m (wraz z wyprowadzeniem instalacji do transmisji danych do wyświetlenia, instalacja powinna być doprowadzona do Kabiny akustyka znajdującej się w obiekcie COS TORWAR II, piętro 1, wraz z jednostką PC oraz procesorem obrazu.), ekrany powinny zostać zamontowane w miejscach wskazanych przez zamawiającego.
- Przewiduje się dwie bramy o szerokości 296 cm, jedna w obecnym miejscu, w części środkowej krótszego boku boiska na wprost pomieszczenia rolby, druga usytuowana w przeciwległej bandzie symetrycznie do pierwszej.
- Furtki wejściowe na taflę lodowiska w ilości i lokalizacji jak dotychczas

1.2 Specyfikacja Techniczna Ekranów led

- 4 x 6m długości, wysokość dostosowana do band Lodowiska. Parametry telebimów: •Rozmiar diody – P4
- Wodoodporny – norma IP65
- Dioda SMD •układ pixeli 3in1 - (1R 1G 1B)
- jasność – min. 5500 nitów
- zakres kolorów – min. 16,7 mln kolorów
- kąty widzenia (hor/wer) – min. 140/140 st.
- zużycie energii (W) (śr./max)/m2 – max. 250/1000
- Praca w temperaturach od - 30 st C do + 60 st C.
- Edycja materiału wideo - moduł LAN oraz moduł Wi-Fi
- Oprogramowanie dedykowane w języku polskim wraz z laptopem (min. procesor Intel i5 12 gen. lub AMD Ryzen 5, 16 GB pamięci RAM, dysk SSD min. 500 GB, karta z serii GeForce 3050 lub wyższa lub AMD Radeon, system Win 11, Wi-Fi 6, Moduł Bluetooth 5.2)



Dyrektor
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa

- Zarządzanie przez smartfony, tablety z systemem Android/iOs
- Wyświetlanie obrazów na żywo - live np. z kamery, komputera
- szkolenie wyznaczonych pracowników – 5 osób
- Kabel światłowodowy zakończony konwerterem sygnału na 2 wyjścia HDMI w pomieszczeniu kabiny nagłośnieniowej
- Możliwość podpięcia się bezpośrednio przy bandach jedno wejście HDMI

1.3 Uszczegółowienie danych technicznych zgodnie z Międzynarodową Federacją Hokeja na Lodzie 2018-2022

ARTYKUŁ 13 – BANDY LODOWISKA

- Lodowisko musi być obudowane elementami zwanymi bandami, które wykonane są z drewna lub materiałów z tworzyw sztucznych pomalowanych na biało.
- Szczeliny pomiędzy elementami tworzącymi bandy nie mogą wynosić więcej niż 3 mm (1/8").
- Bandy powinny zostać wykonane w taki sposób, że powierzchnia zwrócona w kierunku lodowiska powinna być gładka i nie posiadać żadnych dodatkowych elementów stanowiących przeszkody, mogące powodować kontuzje graczy lub w sposób nienaturalny zmieniać tor lotu krążka.
- Wysokość band powinna wynosić 107 cm (42") od powierzchni lodu.
- Do dolnej części band wokół całego obwodu, powinna być przymocowana „taśma odbojowa” w kolorze żółtym. Wysokość taśmy powinna wynosić 15 - 25 cm (6" – 10"), mierząc od powierzchni lodu.
- Na powierzchni bandy wokół całego obwodu powinna być przymocowana niebieska listwa, która wyznacza gdzie kończą się bandy, a zaczynają szyby ochronne. Listwa powinna znajdować się na wysokości 110 cm (43 5/16") licząc od betonowej powierzchni pod powierzchnią lodu.

ARTYKUŁ 14 – SZYBY OCHRONNE

- Szyby wykonane z pleksiglasu lub z podobnego materiału akrylowego o grubości 12 mm – 15 mm (1/2" – 5/8") powinny być przejrzyste i o wysokiej wytrzymałości, muszą być przymocowane do górnej listwy bandy. Szyby ochronne muszą być wyrównane za pomocą słupków, które zapewniają elastyczność konstrukcji. Jest to obowiązkowe wyposażenie dla imprez pod egidą IIHF.
- Szyby ochronne muszą mieć 2,4 m (7' 10 1/2") wysokości za bramkami i rozciągać się na 4 (13' 1 1/2") m od linii bramkowej w stronę linii niebieskiej. Szyby ochronne muszą mieć wysokość 1,8 m (5' 11") wzdłuż band bocznych z wyłączeniem ławek graczy.
- Szyby ochronne wzdłuż ławek graczy są niedozwolone, ale szyby ochronne o wysokości określonej w artykule 14- muszą znajdować się za ławkami oraz po obu stronach ławek graczy oraz boksów kar. Kiedy szyby



Dyrektor
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa

ochronne łączą się z bandami muszą być zabezpieczone ochronną wyściółką na całej wysokości tych szyb.

- Mocowania do szyb ochronnych oraz jakiegokolwiek mocowania do band muszą znajdować się po zewnętrznej stronie lodowiska.
- Szerokość szczelin pomiędzy szybami ochronnymi nie może wynosić więcej niż 5 mm.
- Nie zezwala się na jakiegokolwiek otwory w szybach ochronnych na całej powierzchni szyb ochronnych z wyjątkiem okrągłego otworu o średnicy 10 cm (4'') naprzeciw ławki sekretarza zawodów.
- Szyby ochronne muszą być mocowane w taki sposób, że pojedyncza szyba może zostać wymieniona bez naruszania pozostałych.

1.4 Wymagania do zastosowanych materiałów

Ostony wykonane z wysokoudarowego akrylu, utwardzone powierzchniowo, o dużej odporności na zarysowania, umożliwiają prowadzenie transmisji telewizyjnej przez ostony, bez ich demontażu. Demontowanie i montowanie osłon jest bardzo proste i jest możliwe nawet bez użycia podnośnika. Szczeliny między elementami tworzącymi bandy nie przekraczają 3mm, a pomiędzy akrylowymi szybami nie przekraczają 5mm.

Od strony publiczności banda obudowana osłonami z białego polietylenu o grubości 6mm, stanowiącymi rozgraniczenie między mrożonymi a niemrożonymi częściami lodowiska. Ostony te są montowane i demontowane bez użycia śrub i narzędzi.

1.5 Informacje dodatkowe:

Demontaż i złożenie na miejscu wskazanym przez zamawiającego starych Band
Przygotowanie podłoża, miejsc mocujących oraz instalacji towarzyszących,
Montaż nowej bandy sprawdzenie działania wszystkich systemów

Jest:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż band hokejowych spełniających wszystkie wymagania IIHF w hali Torwar II Lodowisko Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 6a.

1. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

Montaż band hokejowych na pełnowymiarowym lodowisku 30x60m.

Wymagany termin wykonania zamówienia: 56 dni od dnia podpisania umowy.

1.1 Wymagane parametry techniczne :



Dyrektor
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa

- Wymiary 30 m x 60 m,
- Promień 8.5 m,
- Wysokość płyty mrozeniowej 1.10 m
- Materiał : Stal ocynkowana,
- Listwa okapowa w kolorze żółtym o wysokości 200 mm i grubości 12 mm,
- Górny materiał bandy – szyby szklane utwardzone o wysokiej przejrzystości i grubości 15 mm,
- Obudowy od strony lodowiska z polietylenu o grubości 10 mm,
- Łączenia szyb wykonane z przejrzystego materiału,
- Wysokość osłon na krótkich bokach band –na łukach i za bramkami 2400 m,
- Na bokach długich wysokość osłon 18 00mm,
- Łączna długość oszklenia na bokach długich: 62 m
- Montaż zapór lodowych, które umożliwiają montaż i demontaż band bez rozmrażania płyty lodowej.
- Montaż systemu podświetlenia led szyb akrylowych,
- Przewiduje się dwie bramy o szerokości 296 cm, jedna w obecnym miejscu, w części środkowej krótszego boku boiska na wprost pomieszczenia rolby, druga usytuowana w przeciwległej bandzie symetrycznie do pierwszej.
- Furtki wejściowe na taflę lodowiska w ilości i lokalizacji jak dotychczas

1.2 Uszczegółowienie danych technicznych zgodnie z Międzynarodową Federacją Hokeja na Lodzie 2018-2022

ARTYKUŁ 13 – BANDY LODOWISKA

- Lodowisko musi być obudowane elementami zwanymi bandami, które wykonane są z drewna lub materiałów z tworzyw sztucznych pomalowanych na biało.
- Szczeliny pomiędzy elementami tworzącymi bandy nie mogą wynosić więcej niż 3 mm (1/8").
- Bandy powinny zostać wykonane w taki sposób, że powierzchnia zwrócona w kierunku lodowiska powinna być gładka i nie posiadać żadnych dodatkowych elementów stanowiących przeszkody, mogące powodować kontuzje graczy lub w sposób nienaturalny zmieniać tor lotu krążka.
- Wysokość band powinna wynosić 107 cm (42") od powierzchni lodu.
- Do dolnej części band wokół całego obwodu, powinna być przymocowana „taśma odbojowa" w kolorze żółtym. Wysokość taśmy powinna wynosić 15 - 25 cm (6" – 10"), mierząc od powierzchni lodu.
- Na powierzchni bandy wokół całego obwodu powinna być przymocowana niebieska listwa, która wyznacza gdzie kończą się bandy, a zaczynają szyby ochronne. Listwa powinna znajdować się na wysokości 110 cm (43 5/16") licząc od betonowej powierzchni pod powierzchnią lodu.



Dyrektor
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa

ARTYKUŁ 14 – SZYBY OCHRONNE

- Szyby wykonane z pleksiglasu lub z podobnego materiału akrylowego o grubości 12 mm – 15 mm ($\frac{1}{2}$ " – 5/8") powinny być przejrzyste i o wysokiej wytrzymałości, muszą być przymocowane do górnej listwy bandy. Szyby ochronne muszą być wyrównane za pomocą słupków, które zapewniają elastyczność konstrukcji. Jest to obowiązkowe wyposażenie dla imprez pod egidą IIHF.
- Szyby ochronne muszą mieć 2,4 m (7' 10 $\frac{1}{2}$ ") wysokości za bramkami i rozciągać się na 4 (13' 1 $\frac{1}{2}$ ") m od linii bramkowej w stronę linii niebieskiej. Szyby ochronne muszą mieć wysokość 1,8 m (5' 11") wzdłuż band bocznych z wyłączeniem ławek graczy.
- Szyby ochronne wzdłuż ławek graczy są niedozwolone, ale szyby ochronne o wysokości określonej w artykule 14- muszą znajdować się za ławkami oraz po obu stronach ławek graczy oraz boksów kar. Kiedy szyby ochronne łączą się z bandami muszą być zabezpieczone ochronną wyściółką na całej wysokości tych szyb
- Mocowania do szyb ochronnych oraz jakiegokolwiek mocowania do band muszą znajdować się po zewnętrznej stronie lodowiska.
- Szerokość szczelin pomiędzy szybami ochronnymi nie może wynosić więcej niż 5 mm.
- Nie zezwala się na jakiegokolwiek otwory w szybach ochronnych na całej powierzchni szyb ochronnych z wyjątkiem okrągłego otworu o średnicy 10 cm (4") naprzeciw ławki sekretarza zawodów.
- Szyby ochronne muszą być mocowane w taki sposób, że pojedyncza szyba może zostać wymieniona bez naruszania pozostałych.

1.3 Wymagania do zastosowanych materiałów

Ostony wykonane z wysokoudarowego akrylu, utwardzone powierzchniowo, o dużej odporności na zarysowania, umożliwiają prowadzenie transmisji telewizyjnej przez ostony, bez ich demontażu. Demontowanie i montowanie osłon jest bardzo proste i jest możliwe nawet bez użycia podnośnika. Szczeliny między elementami tworzącymi bandy nie przekraczają 3mm, a pomiędzy akrylowymi szybami nie przekraczają 5mm.

Od strony publiczności banda obudowana osłonami z białego polietylenu o grubości 6mm, stanowiącymi rozgraniczenie między mrożonymi a niemrożonymi częściami lodowiska. Ostony te są montowane i demontowane bez użycia śrub i narzędzi.

1.4 Informacje dodatkowe:

Demontaż i złożenie na miejscu wskazanym przez zamawiającego starych Band

Przygotowanie podłoża, miejsc mocujących oraz instalacji towarzyszących ,

Montaż nowej bandy sprawdzenie działania wszystkich systemów."



Dyrektor
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa

6. W związku ze zmianą nazwy przedmiotu zamówienia, wskutek rezygnacji z wymogu wyposażenia band hokejowych w ekrany ledowe, zamawiający informuje o zaktualizowaniu załączników nr 3, 4, 5 i 6 do SWZ w zakresie nazwy postępowania.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że zaktualizowana na dzień 19 czerwca 2023 r. Specyfikacja Warunków Zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma

II. W związku z treścią udzielonych odpowiedzi Zamawiający działając zgodnie z art. 137 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany w Rozdz. XI ust. I i II SWZ na następujący:

I.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem portalu e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl> do dnia **30.06.2023 r. do godz. 11:00.**

II.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.06.2023 r., o godz. 11:15** za pośrednictwem portalu e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl>

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO



Dyrektor
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa