

SZ.DZP.271.50.2023.MSz

Szczyrk dn. 23.06.2023r.

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Dostawa i montaż mobilnych kontenerów szatniowych typu biurowego 20' w ilości 12 szt. numer referencyjny postępowania DZP/Sz/21/2023**

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 oraz z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022.2185), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami i zmianą SWZ:

1. Czy Zamawiający potwierdza kolorystykę ramy kontenera RAL 7035 tak jak w przypadku ścian zewnętrznych?

Odpowiedz: Tak.

2. Czy Zamawiający potwierdza wymiary zewnętrzne kontenera 6,05 x 2,45 x 2,79 (długość/szerokość/wysokość)?

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza w/w wymiary minimalne.

3. Czy Zamawiający potwierdza, iż opisując przedmiot zamówienia w rozdziale V pkt. 3, potwierdza iż, konstrukcja ramy ma być wykonana z walcowanych na zimno, zespawanych profili stalowych, 4 narożniki kontenera, spawane – słupki narożne z ramą skręcane. Grubość powłoki lakierniczej ramy 75-125 µm. Zaś ocynkowanie tyczyło się jedynie poszycia dachowego?

Odpowiedz : Zamawiający nie zmienia zapisu w rozdziale V pkt. 3.

4. Czy Zamawiający dopuszcza drzwi zewnętrzne kontenerów o współczynniku min. 1,7 W/m²K?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza drzwi zew. o współczynniku min. 1,7 W/m²K.

5. W związku z tym, iż w zakresie postępowania jest również wykonanie fundamentów po stronie Wykonawcy proszę o załączenie badań geotechnicznych gruntu na którym mają być posadowione kontenery.



Odpowiedz: Zamawiający przedkłada ekspertyzę techniczną na wykonanie rozbudowy hali sportowej usytuowanej w sąsiedztwie planowanego posadowienia kontenerów.

6. Proszę o doprecyzowanie: rozdział V pkt. 5b – wentylacja mechaniczna – Czy należy przez to rozumieć montaż w każdym kontenerze wentylatora wyciągowego np. fi 120 włączanego razem z oświetleniem?

Odpowiedz: Wentylacja wyciągowa winna być włączana indywidualnie a nie z oświetleniem.

7. Jakiej długości należy przyjąć do wyceny przyłącza elektryczne do poszczególnych kontenerów, oraz w jaki sposób mają być prowadzone?

Odpowiedz: Przyłącze napowietrzne dłg ca 80 m, rozproszanie zasilania (linii kablowej) między kontenerami wg. rozwiązań systemowych dostawcy kontenerów szatniowych typu biurowego.

8. Wymagania techniczno-użytkowe:

a) konstrukcja stalowa szkieletowa ocynkowana wg. rozwiązań systemowych dostawcy kontenerów szatniowych typu biurowego przy uwzględnieniu warunku możliwości wymiany pionowego słupka ramy bez konieczności spawania (np. w przypadku uszkodzenia)

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie ram spawanych zabezpieczonych antykorozyjnie, poprzez malowanie?

Odpowiedz: Nie.

b) wymiary zewnętrzne kontenera min. 605,0x240,0x279,0cm (wysokość wewnętrzna min 254,0 cm)

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie kontenerów o wymiarach zewnętrznych 6058 x 2438 x 2800 mm (wysokość wewnętrzna 2500 mm) zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce?

Odpowiedz: Tak.

9. Wymagane wyposażenie i wykończenie w kontenerze szatniowym typu biurowego:

- obudowa zewnętrzna -profilowana ,powlekana blacha o gr. min 0,60 mm

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie blachy powlekanej o gr 0,50 mm?

Odpowiedz: Nie.

10. Wykładzina podłogowa- klasy min R9 np. CLASSIC IMPERIAL gr. 1,5 mm lub równoważna. Czy Zamawiający dopuszcza użycia wykładziny klasy R9 Mipolam Classic gr. 2mm?

Odpowiedz: Tak.

W rozdziale X SWZ Zamawiający dokonuje następujących zmian:

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem portalu e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl> do dnia 27.06.2023 r. do godz. 10:00.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT



Dyrektor Tomasz Laszczak
COS OPO Szczyrk



tel. +48 33 817 84 41
tel. +48 33 817 86 62



sekretariat.szczyrk@cos.pl
www.szczyrk.cos.pl



ul. Piłkowska 8
43-370 Szczyrk

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2023 r., o godz. 10:30 za pośrednictwem portalu e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl>

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.



Dyrektor Tomasz Laszczak
COS OPO Szczyrk



tel. +48 33 817 84 41
tel. +48 33 817 86 62



sekretariat.szczyrk@cos.pl
www.szczyrk.cos.pl



ul. Plażowa 8
43-370 Szczyrk