

WA.DPZ.271.18.2023.RK

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2023 r.

**Strony zainteresowane
przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **Wykonanie naprawy elementów mocowań przestrzennej kratownicy typu „Almos” do środkowej ramy kratownicowej w budynku hali COS Torwar Łodowisko w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a – trzecie postępowanie.**, numer postępowania: NZ/P/18/2023.

Centralny Ośrodek Sportu działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” niniejszym informuje, iż wpłynęło pytanie do przedmiotowego postępowania. Poniżej jego treść wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie 1

w SEKCJI IV w punkcie 4.2.2.

jest napisane:

Prace naprawcze będą polegać m.in. na: - piaskowaniu elementów konstrukcyjnych węzła – oczyszczenie z rdzy, zabrudzeń, odspojonej farby, etc.

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza inną formę prac naprawczych, zamiast piaskowania elementów konstrukcyjnych węzła proponuje się ich oczyszczenie z rdzy, zabrudzeń, odspojonej farby, za pomocą urządzeń mechanicznych takich jak: szlifierka trzpieniowa z wymiennymi przystawkami - frez trzpieniowy, ściernica listkowa trzpieniowa z papierem ściernym o różnej granulacji oraz obrotowa szczotka druciana na trzpieniu o różnych kształtach.



Dyrektor
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie oczyszczenia z rdzy, zabrudzeń, odspojonej farby, etc., innymi metodami niż piaskowanie, w tym metodami mechanicznymi z użyciem elektronarzędzi. Możliwość zastosowania innych metod jest uwarunkowana osiągnięciem satysfakcjonującego efektu końcowego w zakresie oczyszczanej powierzchni.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO



Dyrektor
Centralnego Ośrodka Sportu



tel.: +48 22 529 87 40
fax: +48 22 529 89 09



sekretariat@cos.pl
www.cos.pl



ul. Łazienkowska 6a
00-449 Warszawa