

Władysławowo, 14.09.2023 r.

WŁ.DTB.141.87.2022.M.Cz.

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma „Cetniewo” we Władysławowie ul. Żeromskiego 52 stosownie do zapytania ofertowego wyjaśnia:

Dzień dobry,

Mam kilka pytań odnośnie przeglądów:

w jakich godzinach można wykonywać przeglądy? czy można wykonywać również popołudniu/wieczorem? (głównie chodzi o pomiary oświetlenia awaryjnego) jakiej firmy posiadacie Państwo centrale SSP? ile czujek obejmuje system? czy będzie jakaś przydzielona osoba do oprowadzania po obiekcie tj. konserwator/hydraulik bądź elektryk

- 1) W godzinach wieczornych do godziny 22:00. Podczas wykonywania przeglądu oświetlenia awaryjnego będzie asystował konserwator-elektryk.
- 2) Centrale SSP:
 - IGNIS 1000 oraz Centrala BSS 90/3a-1G-1L – systemu oddymiania,
 - Centrala MCR 9705-5 MERCOR – systemu oddymiania grawitacyjnego 2 kl. sch.,
 - Centrala SINTESO-SIMENS,
 - Centrala POLON 6000 – POLON ALFA oraz Centrala RZN4404M – D+HSystem oddymiania.
- 3) Ilość czujek nie jest konieczna do wykonania przeglądu systemu sygnalizacji alarmu pożaru.

