

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

Dotyczy: „Poprawa infrastruktury sportowej w COS-OPO w Zakopanem– remont hali sportowej w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) udziela odpowiedzi na pytanie z dnia 19.10.2017 r. dokonując jednocześnie zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej modyfikacji w następującym zakresie:

I. Odpowiedzi na pytania:

Treść pytania: Zamawiający w dokumentacji przetargowej opisuje posadzkę sportową jako konstrukcję legarowaną /istniejący ruszt sportowy/ z wierzchnią warstwę w postaci panela warstwowego, dębowego gr. 26mm. Informujemy, że wśród dostępnych na rynku drewnianych podłóg sportowych nie ma deski, która odpowiadałaby grubością zaproponowaną przez Zamawiającego. Wobec powyższego czy do wyceny należy przyjąć deskę sportową, warstwową gr. min 23mm z warstwą użytkową gr. min. 3,5 mm.

Odpowiedź: Można przyjąć do wyceny deskę sportową, warstwową grubości nie mniej niż 23 mm z warstwą użytkową nie mniej niż 3,5 mm lub inną równoważną.

II. Dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia.

1. Wymiana oświetlenia




Zakres rzeczowy zadania obejmuje między innymi roboty w zakresie wymiany oświetlenia na oświetlenie LED. Należy uwzględnić oprawy o wysokiej trwałości i odpowiednio je zabezpieczyć. W tym miejscu wskazuje się, że sufit starej hali sportowej jest nieregularny. Uprasza się zatem wszystkich oferentów o dokładne analizowanie istniejących warunków, tym bardziej, w związku z wykonywaniem stosownych obliczeń w programie np. dialux (odbicie światła może być zróżnicowane, nie jest na pewno typowe). Jest to ważna kwestia użytkowa, Wykonawcy zatem winni się zapoznać co najmniej z materiałami załączonymi do postępowania – w pliku inwentaryzacji oraz winni na to zwrócić szczególną uwagę.

2. Remont trybun.

Uwzględnić rozebranie istniejących trybun z wierzchnich desek i obić. Zamawiający oczekuje na zastosowanie siedzisk z tworzyw sztucznych (np. polipropylen tłoczony wtryskowo) z niskim oparciem lub bez oparcia np. sp-11 lub inne równoważne i podobne. Kolorystyka, rozkład do uzgodnienia, należy wypełnić wszystkie miejsca na trybunach o odpowiednim rozkładem. Uwzględnić montaż na konstrukcji stalowej lub innej i odmalowanie konstrukcji żelbetowej trybun z zabezpieczeniem. Ilość – projektuje Wykonawca, w oparciu np. o podział, który można wykonać na pliku dokumentacji o nazwie „rzut parteru rys. 3, szerokość siedziska i rozstaw wg. technologii danego producenta, uwzględniając rysunek pomocniczy dołączony poniżej. Przykładowe rozwiązania poniżej:



Przykładowe wymiary poniżej (materiał pomocniczy).



Sledzisko NO-04


3. Montaż siatek zabezpieczających halę.

Zaprojektować i wykonać w całości, w szczególności na wszystkich ścianach (o ile to możliwe i technicznie wykonalne). Przykładowe rozwiązanie może być podobne do tego, jakie zainstalowane jest na nowej hali sportowej. Plik zdjęciowy poniżej (w celu pomocniczym). Siatki zabezpieczające rozciągnięte na samodzielnej konstrukcji (linki stalowe), siatka ochronna na okna i ściany polietylenowa (PE), oczka 50x50 mm, grubość splotu nie mniej niż 2 mm, kolor niebieski.



4. Ułożenie podłogi pomieszczenia siłowni pod trybuną puzzlami lub innymi podobnymi, trwałymi rozwiązaniami.

Należy wykonać podłogę z puzzli w siłowni pod trybunami, podobną technicznie, jaka wykonana jest w sąsiedniej hali. Przykładowe rozwiązanie poniżej.



Pozostałe zapisy treści SIWZ bez zmian. Niniejsza zmiana treści SIWZ stanowi integralną część SIWZ. Niniejsze odpowiedzi na pytania i dodatkowe mają na celu ułatwić wszystkim Wykonawcą wycenę i sporządzenie rzetelnych ofert. Zamawiający wskazuje, że Wykonawcy mają prawo odbyć wizję lokalną na miejscu, w przypadku jeżeli jest to konieczne. Zamawiający udostępnił możliwie wszystkie pomocne pliki z wymiarami i przykładowymi rozwiązaniami, jakie należy zastosować (oczekiwane rozwiązania, których Zamawiający nie narzuca, ale które mogą pomóc Wykonawcom w należyтым oszacowaniu kosztów).

Otrzymują:

1 x Biuletyn Informacji Publicznej

1 x Oferent zadający pytanie, bez ujawniania źródła zapytania