



CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

00 – 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950
Bank Gospodarstwa Krajowego 52 1130 1017 0020 1470 8620 0001

Dyrektor – Tomasz Kosiński
Zastępca Dyrektora ds. inwestycji i infrastruktury – Mariusz Kałużny

tel. +48 22 529 87 20, fax: +48 22 628 91 79
tel. +48 22 529 87 39, fax: +48 22 529 89 09

郑.381.12.2018- WA/PWZ-..../MO

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2018 r.

Wykonawcy, zainteresowani złożeniem oferty w zapytaniu ofertowym

Dotyczy: Dostawa wraz z wdrożeniem rejestrowanego systemu wejść osób uprawnionych do dwóch serwerowni wraz z wymianą drzwi w serwerowni głównej.

Centralny Ośrodek Sportu, działając jako Zamawiający, informuje, że w dniu 3 kwietnia 2018 r. wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści:

Pytanie 1:

Proszę o informację czy zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji gdyż termin realizacji produkcji zamówienia wynosi 5 tygodni liczony od dnia złożenia pisemnego zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia pkt 2 Informacji dodatkowych z: „Termin realizacji – do 30.04.2018 r.”, na: „Termin realizacji – 6 tygodni od daty ogłoszenia wyniku zapytania ofertowego.

Pytanie 2:

Jakie wymiary mają mieć te drzwi? Proszę o przesłanie wymiaru otworu drzwi (światło przejścia) już obecnie zainstalowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż skrzydło drzwi ma wymiar 90x200 cm („lewe”).

Pytanie 3:

Czy te stare drzwi są stalowe? Ile ważą i czy przyszły wykonawca ma je również zutylizować (unieszkodliwić)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, są to drzwi drewniane i muszą zostać zdemontowane bez zniszczenia, gdyż Zamawiający planuje ich ponowne użycie, dlatego przyszły Wykonawca nie będzie ich utylizował.

Pytanie 4:

Czy zamawiający wyprowadzi kable niezbędne do podłączenia zasilania i rejestracji zdarzeń kontroli dostępu? Czy jest to również w zakresie przyszłego wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż poprowadzi zasilanie, po stronie Wykonawcy będzie jedynie wykonanie instalacji do rejestratora. Wystarczy to zrobić w listwie po wierzchu. W jednej serwerowni długość instalacji to może być około 4 metry, w drugiej nie przekroczy 8 metrów. Przy założeniu, że urządzenie będzie zlokalizowane w szafie rack.

Pytanie 5:

Czy ewentualny wykonawca ma w zakresie montaż drzwi bez obróbki tynkarskiej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma w swym zakresie montaż drzwi bez obróbki tynkarskiej.

Pytanie 6:

W jakiej ścianie mają być drzwi osadzone? Czy to jest ściana murowana? Jaka jest jej grubość i z jakiego materiału jest wykonana?



COS
COS-OPO w GIŻYCKU
COS-OPO w SPALE
COS-OPO w SZCZYRKU
COS-OPO w WĄŁCZU
COS-OPO w ZAKOPANEM
COS-OPO we WŁADYSŁAWOWIE

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a. tel.: +48 22 529 87 20
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22. tel.: +48 87 441 71 00
97-215 Inowódz, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6. tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Płazowa 8. tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Włocławek Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99. tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1. tel.: +48 18 263 26 60
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52. tel.: +48 58 674 63 00

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż drzwi mają być osadzone w ścianie murowanej (cegła, tynk) o grubości ok. 18 cm.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Zapytania Ofertowego oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 4 pkt. 8, który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz w trybie art. 47 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO