



CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

00 – 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950
Bank Gospodarstwa Krajowego 52 1130 1017 0020 1470 8620 0001

Dyrektor – Tomasz Kosiński
Zastępca Dyrektora ds. inwestycji i infrastruktury – Mariusz Kałużny

tel. +48 22 529 87 20, fax: +48 22 628 91 79
tel. +48 22 529 87 39, fax: +48 22 529 89 09

郑Z.381.25.2018- WA/PWZ-..../MO

Warszawa, dnia 7 maja 2018 r.

Wykonawcy, zainteresowani złożeniem oferty w zapytaniu ofertowym

Dotyczy: Dostawa materiałów do instalacji CO do Centralnego Ośrodka Sportu z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a.

Centralny Ośrodek Sportu, działając jako Zamawiający, informuje, że w dniu 7 maja 2018 r. wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści:

Pytanie 1:

Poz. 1,2 Czy rura PP ma być stabilizowana aluminium czy włóknem szklanym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rura jest do zimnej wody, stabilizacja włókno szklane (np. WAVIN).

Pytanie 2:

Poz. 15 Nie występuje mufa GW 20 x1" - czy Zamawiający dopuszcza mufę GW 20 x3/4?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia zapis pozycji nr 15: z „mufa GW 20x1”, na: „mufa GW 20 x 1/2”.

Pytanie 3:

Poz. 26 Czy chodzi o odpowietrznik 1/2 ręczny do grzejników?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż chodzi o odpowietrzniki 1/2 ręczne, wkręcane w kaloryfer.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 9.05.2018 r. do godz. 10:00.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Zapytania Ofertowego oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 4 pkt. 8, który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz w trybie art. 47 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO



COS
COS-OPO w GIŻYCKU
COS-OPO w SPAŁE
COS-OPO w SZCZYRKU
COS-OPO w WAŁCZU
COS-OPO w ZAKOPANEM
COS-OPO we WŁADYSŁAWOWIE

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a. tel.: +48 22 529 87 20
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22. tel.: +48 87 441 71 00
97-215 Inowódz, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6. tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczek ul. Piława 8. tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99. tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1. tel.: +48 18 263 26 60
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52. tel.: +48 58 674 63 00