



UWAGI

- 1. Zastosować rury stalowe ocynkowane, nie stosować rur palnych.
- 2. Urządzenia i armaturę montować minimum na wysokości 70 cm od poziomu posadzki do spodu elementu.

Nr	Wyszczególnienie	szt.
1	Przejście PE/stal Ø 90/DN80	1
2	Zawór odcinający DN80	2
3	Wodomierz główny DN50 qnom = 25 m³/h	1
4	Filtr siatkowy kołn. DN80	1
5	Zawór antyskażeniowy DN50 typ BABM (BA2760)	1
6	Zawór odcinający DN80	1
7	Manometr tarczowy (do 1,0 MPa)	3
8	Zawór antyskaż. HA216 DN15 Zawór spustowy DN15	3
9	Zawór odcinający grzybkowy DN80	2
10	Zawór antyskażeniowy DN80 typ EA291 NF	1
11	Czujnik ciśnienia p=0,5-6,0bara prob=2,5bara typ DCM 6, 230V, 1/2"	1
12	Zawór odcinający grzybkowy DN80	1
13	Zawór pierwszeństwa DN80 beznapięciowo zamknięty	1



50-321 WROCŁAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP: 7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 -739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU
11-500 GIŻYCKO | UL. MONIUSZKI 22
NIP: 7010273950 | REGON: 142733356-00067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NAZWA INWESTORA:
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
DZ. NR 342/4 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
SCHEMAT ROZDZIAŁU WODY
PW_IS_007

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:
PROJEKT WYKONAWCZY 11.2018

FAZA OPRACOWANIA: DATA:

BRANŻA SANITARNA:
MGR INŻ. DANIEL WIŚNIEWSKI
NR UPR. PROJ. KUP/0152/PWOS/13
PROJEKTANT: PODPIS:
MGR INŻ. JAN WIŚNIEWSKI
NR UPR. PROJ. KUP/0053/POOS/11
SPRAWDZAJĄCY: PODPIS: