FeZn 25x4 – wg rzutu funfamentów

złącze kontrolne

drut FeZn fi 8 w rurach pod ociepleniem

drut FeZn fi 8 – połączenia pomiędzy połaciami blachy 0,5mm

zwody poziome – pokrycie blachą o gr. 0,5mm

43.020 AL h=2m h1=0m — Maszt 2m

43.010 AL h=1m h1=0m — Maszt 1m

65.2/M/IZ NI h=2m h1=0m — Maszt izolowany wsporczy na podstawie metalowej 2m

65.3/M/IZ NI h=3m h1=0m — Maszt izolowany wsporczy na podstawie metalowej 3m

65.4/M/IZ NI h=4m h1=0m — Maszt izolowany wsporczy na podstawie metalowej 4m

AA-01

AA-02

AA-03

AA-04

AA-05

AA-06

BB-01

BB-02

BB-03

BB-04

BB-05

BB-06

BB-07

BB-08

UWAGA 02

UWAGA 11

KL01 KLAPA DYMOWA 100X100CM

KL02 KLAPA DYMOWA 100X160CM

KL03 KLAPA DYMOWA 100X140CM

KLAPA DYMOWA 100X100CM

WPUST DACHOWY

WPUST DACHOWY1

SZACHT INSTAL. 210X90CM

SZACHT INSTAL. 210X72CM

65.2/M/IZ NI h=2m h1=0m

65.4/M/IZ NI h=4m h1=0m

65.3/M/IZ NI h=3m h1=0m

43.020 AL h=2m h1=0m

43.010 AL h=1m h1=0m

zwód pionowy – ochrona anten

zwody pionowe izolowane

na centrali

zwód pionowy

17X PANEL FOTOWOLTAICZNY WYM. 170X100CM

10X PANEL FOTOWOLTAICZNY WYM. 170X100CM

rozdz. DC 1000V

inwerter

elektrownia fotowoltaiczna P=34,56kWp (panele 320Wp)

zwody pionowe ochrony paneli – montaż do konstrukcji wsporczej

CENTRALA C3
Tn zima = 20°C
Sprez dysp. 350Pa
Qel=kW 3~400V

CENTRALA C2
Tn zima = 20°C
Sprez dysp. 350Pa
Qel=kW 3~400V

CENTRALA C1
Tn zima = 20°C
Sprez dysp. 350Pa
Qel=kW 3~400V

z rozdzielnicy RW tp
obwody zasilające wentylacji i klimatyzacji (obwody sterownicze wg DTR urządzeń):
3x YDYżo 5x2,5 – jednostki zewnętrzne klimatyzatorów
YDYżo 5x2,5 – centrala wentylacyjna 1
YDYżo 5x2,5 – centrala wentylacyjna 2
YKYżo 5x35 + YDYżo 3x2,5 – agregat wody lodowej

wyrzutnia dachowa

czerpnia dachowa

POMOST TECHNICZNY

WYŁAZ DACH 60X80CM

KRATA DYMOWA KLAPA DYMOWA 100X100CM

SEPIAGROUP
50-321 WROCŁAW | UL. S. ZDROWSKIEGO 62D
NIP:7321302384 | REGON: 192541836
TEL. 999 708 738 | EMAIL: INFO@SEPIAGROUP.NET

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W DZYCHU
11-600 DZYCHY – UL. MICKIEWICZA 23
NIP:7010270950 | REGON: 142733356-00067
TEL. 87 44 01 156 | EMAIL: INWESTYCJE.DZYCHY@OOS.PL

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ– INTERNAT SPORTOWY WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I MIEJSCOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | 22. MS 34/24 | MIEJSCOWOŚĆ: DZYCHY

RZUT DACHU	1:100
PN, EL.SR.	
DATA OPRACOWANIA	SKALA WYDRUKU
PROJEKT WYKONAWCZY	12.2018
NAZWA OPRACOWANIA	DATA

BRANŻA ELEKTRYCZNA
MGR INŻ. Artur Lewandowski
NR UPR. BUDOWLANYCH 2014
PROJEKTOWAŁ PODPIS
MGR INŻ. Jan Kowalski
NR UPR. SLOW-0183
SPRAWDZAŁ(A) PODPIS