AA-01

AA-02

AA-03

AA-04

AA-05

AA-06

BB-01 BB-02 BB-03 BB-04 BB-05 BB-06 BB-07 BB-08

0.5%

WPUST DACHOWY

KLAPA DYMOWA 100X100CM

KLAPA DYMOWA 100X165CM

KLAPA DYMOWA 100X140CM

SZACHT INSTAL. 194X38.5CM

DN 15 3390 W

DN 15 730 W

DN 15 2660 W

DN 32 31000 W

Cf1

Cf2

Ks1 Ks2 Ks3 Ks4 Ks5 Ks6 Ks7 Ks8 Ks9 Ks10 Ks11 Ks12 Ks13 Ks14

Pz1 Pz2 Pz3 Pz4

CENTRALA C3
eQ Prime-023
Vn=7120 m³/h
Vw=7120 m³/h
Tn zima = 20°C
Sprez dysp.: 300Pa
Waga:2565kg

CENTRALA C2
eQ Prime-008
Vn=1965 m³/h
Vw=1965 m³/h
Tn zima = 20°C
Sprez dysp.: 300Pa
Waga:1298kg

CENTRALA C1
eQ 009
Vn=2610 m³/h
Tn zima = 20°C
Sprez dysp.: 350Pa
Waga:673kg

40°

10X PANEL FOTOWOLTAICZNY WYM. 170X100CM

WYLAZ DACH. 60X100CM


SEPAGROUP
50-321 WROCŁAW | UL. S. ŻEROMSKIEGO 62/2
NIP:7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 ~739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET


JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU
11-500 GIŻYCKO | UL. MONIUSZKI 22
NIP:7010273950 | REGON: 142733356-00067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NAZWA INWESTORA:

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | DZ. NR 342/4 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

RZUT DACHU - instalacja centralnego ogrzewania PW_IS_023 — 1:100

TREŚĆ / NUMER RYSUNKU: — SKALA RYSUNKU:

PROJEKT WYKONAWCZY — 11.2018

FAZA OPRACOWANIA: — DATA:

BRANŻA SANITARNA:

MGR INŻ. DANIEL WIŚNIEWSKI
NR UPR. PROJ. KUP/0152/PWOS/13

PROJEKTANT: — PODPIS:

MGR INŻ. JAN WIŚNIEWSKI
NR UPR. PROJ. KUP/0053/POOS/11

SPRAWDZAJĄCY: — PODPIS: