AA-01
AA-02
AA-03
AA-04
AA-05
AA-06

BB-01 BB-02 BB-03 BB-04 BB-05 BB-06 BB-07 BB-08

W2-85
W2-84
W2-98
W2-99
KLAPA DYMOWA 100X100CM
KLAPA DYMOWA 100X150CM
KLAPA DYMOWA 100X140CM
KLAPA DYMOWA 100X140CM
WPUST DACHOWY
0.5%
600
SZACHT INSTAL. 194X139.5CM

N2-1
N2-64
W2-59
N2-1
W2-1
N2-63
W2-57
N2-62
W2-83
W2-1
W4-6
N4-3
N4-50
N4-3
N4-52
N4-48
W4-35
W4-6
W4-37
W4-34
W3-65
W3-66
W3-89
W3-90
W3-89
W3-90

CENTRALA C3
eQ Prime-023
Vn=7120 m³/h
Vw=7120 m³/h
Tn zima = 20°C
Sprez dysp.: 300Pa
Pel=1.72 kW/(m3/s)
Napiecie 3~400V+N,50 Hz
Waga:256.5kg

CENTRALA C2
eQ Prime-008
Vn=1965 m³/h
Vw=1965 m³/h
Tn zima = 20°C
Sprez dysp.: 300Pa
Pel=1.82 kW/(m3/s)
Napiecie 3~400V+N,50 Hz
Waga:129.8kg

N2-62
N2-65
wyrzutnia dachowa
N4-48
N4-70
N4-3
N4-69
N4-3
N4-68
N2-61
N2-1
N4-49
N4-3

W1-83
W1-84
wyrzutnia dachowa
W1-82
W1-86
W1-85
W1-81
W1-80
N1-58
N1-63
N1-58
N1-62
W1-85
W1-86
W1-80
W1-81
W1-85
W1-86
W1-85
W1-86
N1-59
N1-58
N1-61
N1-60
N1-58
wyrzutnia dachowa

CENTRALA C1
eQ 009
Vn=2610 m³/h
Tn zima = 20°C
Sprez dysp.: 350Pa
Pel=0.95 kW
Napiecie 3~400V+N,50 Hz
Waga:83.3kg

SEPAGROUP
50-321 WROCŁAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP:7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 -739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CENTRALNY OSRODEK SPORTU W GIŻYCKU
11-500 GIŻYCKO | UL. MONIUSZKI 22
NIP:7010273950 | REGON: 142733356-00067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NAZWA INWESTORA:

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | DZ. NR 342/4 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

RZUT DACHU - instalacja wentylacji mechanicznej PW_IS_048 — 1:100

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU: — SKALA RYSUNKU:

PROJEKT WYKONAWCZY — 11.2018

FAZA OPRACOWANIA: — DATA:

BRANŻA SANITARNA:

MGR INŻ. DANIEL WIŚNIEWSKI
NR UPR. PROJ. KUP/0152/PWOS/13

PROJEKTANT: — PODPIS:

MGR INŻ. JAN WIŚNIEWSKI
NR UPR. PROJ. KUP/0053/POOS/11

SPRAWDZAJĄCY: — PODPIS: