


1. Izolacja termiczna
2. Obwodowo opaski ogniochronne o wymiarach (szer. x wys.) 100 x 60 mm
3. Kanał wentylacyjny
4. Klej na połączeniach płyt
5. Uszczelnienie z ubitej luźnej wełny mineralnej
6. Ściana



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CENTRALNY OSRODEK SPORTU W GIŻYCKU
11-500 GIŻYCKO | UL. MONIUSZKI 22
NIP:7010273950 | REGON: 14273356-00067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NAZWA INWESTORA:

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY
WRĄŻ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
DZ. NR 342/4 | MIEJSKOWOŚĆ GIZYCKO

NAZWA / ADRES OBIEKTU:

PRZEJŚCIE KAN. WENTYLACYJNEGO PRZEZ ŚCIANĘ
PW IS 052

<p>TREŚĆ I NUMER RYSUNKU:</p> <p>PROJEKT WYKONAWCZY</p>	<p>SKALA RYSUNKU:</p> <p>11.2018</p>
---	--------------------------------------

FAZA OPRACOWANIA: _____ DATA: _____

BRANȚA SANITARNA:

MGR INŻ. DANIEL WIŚNIEWSKI
NR UPR. PROJ. KUP/0152/PWOS/13

PROJEKTANT: _____ PODPIS: _____

MGR INŻ. JAN WIŚNIEWSKI
NR UPR. PROJ. KUP/0053/POOS/11

SPRAWDZAJĄCY: _____ PODPIS: _____