



Układ regulacyjny Z1

ZO - Zawór odcinający dn32
ZT - Zawór 3-drogowy dostarczany wraz z centralą
ZR - Autmatyczny zawór regulacyjny dn25
ZZ - Zawór zwrotny dn32
P - Pompa obiegowa 25/1-6
F - Filtr siatkowy skośny dn32

Układ regulacyjny Z2

ZO - Zawór odcinający dn15
ZT - Zawór 3-drogowy dostarczany wraz z centralą
ZR - Autmatyczny zawór regulacyjny dn15
ZZ - Zawór zwrotny dn15
P - Pompa obiegowa 15/1-4
F - Filtr siatkowy skośny dn15

Układ regulacyjny Z2

ZO - Zawór odcinający dn15
ZT - Zawór 3-drogowy dostarczany wraz z centralą
ZR - Autmatyczny zawór regulacyjny dn15
ZZ - Zawór zwrotny dn15
P - Pompa obiegowa 15/1-4
F - Filtr siatkowy skośny dn15



50-321 WROCŁAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP:7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 -739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CENTRALNY OSRODEK SPORTU W GIZYCKU
11-500 GIZYCKO | UL. MONIUSZKI 22
NIP:7010273950 | REGON: 142733356-00067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYJCJE.GIZYCKO@COS.PL

NAZWA INWESTORA:

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ I NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
DZ. NR 342/4 | MIEJSCOWOŚĆ GIZYCKO

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

Schemat podłączenia nagrzewnicy w centrali
PW_IS_029

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU:

PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA RYSUNKU:

11.2018

FAZA OPRACOWANIA:

DATA:

BRANŻA SANITARNA:

MGR INŻ. DANIEL WIŚNIEWSKI
NR UPR. PROJ. KUP/0152/PWOS/13

PROJEKTANT:

PODPIS:

MGR INŻ. JAN WIŚNIEWSKI
NR UPR. PROJ. KUP/0053/POOS/11

SPRAWICZAJĄCY:

PODPIS: