



POZIOM PORÓWNAWCZY  
110,00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU	122,38	122,06
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	120,78	120,46
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1,60	1,60
SPADKI, DŁUGOŚCI	i=9,2 % L=3,50 m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø90 PE	
ODLEGŁOŚCI	3.50	0.00

#### UWAGA!

- pod przewodem warstwa podsypki powinna wynosić co najmniej 0,1 m
- nad przewodem warstwa obsypki powinna wynosić co najmniej 0,3 m
- nad rurociągiem z rur PE należy ułożyć taśmę lokalizacyjno - ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką z wprowadzeniem jej do skrzynek wodociągowych. Taśmę należy prowadzić na wysokości 20 cm nad grzbietem rurociągów
- przy wykopach ziemnych należy zachować ostrożność z uwagi na możliwość wystąpienia niezinventaryzowanego uzbrojenia podziemnego
- przewód wodociągowy należy prowadzić w odpowiednich odległościach od innego uzbrojenia podziemnego zgodnie z normami
- przewód przyłącza wodociągowego należy układać w ziemi o 0.4 m poniżej stery przemarzania gruntu mierząc od górnej powierzchni przewodu do rzędnej projektowanego terenu, w przypadku gdy powyższe wymagania nie mogą być spełnione należy przyłączyć wodociągowe zabezpieczyć przed zamarznięciem



50-321 WROCŁAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2  
NIP: 7521382396 | REGON: 160341636  
TEL. 606 706 ~739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

#### JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CENTRALNY OSRODEK SPORTU W GIŻYCKU  
11-500 GIŻYCKO | UL. MONIUSZKI 22  
NIP: 7010273950 | REGON: 142733356-00067  
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIŻYCKO@COS.PL

#### NAZWA INWESTORA:

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY  
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURA  
TECHNICZNA I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |  
DZ. NR 342/4 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

#### NAZWA I ADRES OBIEKTU:

PROFIL INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 1:100/200  
PW\_IS\_058

#### TREŚĆ I NUMER RYSUNKU:

PROJEKT WYKONAWCZY 11.2018

#### FAZA OPRACOWANIA:

DATA:

#### BRANŻA SANITARNA:

MGR INŻ. DANIEL WIŚNIEWSKI  
NR UPR. PROJ. KUP/0152/PWOS/13

#### PROJEKTANT:

MGR INŻ. JAN WIŚNIEWSKI  
NR UPR. PROJ. KUP/0053/POOS/11

#### SPRAWDZAJĄCY:

DATA: