



- LEGENDA:**
- Przewód instalacji gazu
  - f - Filtr skośny do gazu typu a.413 dn20
  - Z - Zawór kulowy typu a.151WW dn20
  - 17-Taboret gazowy 2x  
MOC gaz=13[kW]  
zawór 1/2" zakończony nyplem
  - 18-Kocioł warzelny gazowy  
MOC gaz=17[kW]  
zawór 1/2" zakończony nyplem
  - 20-Trzon gazowy 6-palnikowy  
MOC gaz=46[kW]  
zawór 1/2" zakończony nyplem
  - 22-Frytownica gazowa  
MOC gaz=28[kW]  
zawór 1/2" zakończony nyplem



50-321 WROCŁAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2  
NP:7521382396 | REGON: 160341636  
TEL. 606 706 ~739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
CENTRALNY OSRODEK SPORTU W GIŻYCKU  
11-500 GIŻYCKO | UL. MONIUSZKI 22  
NP:7010273950 | REGON: 142733356-00067  
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NAZWA INWESTORA:  
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY  
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURA  
TECHNICZNA I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |  
DZ. NR 342/4 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

NAZWA I ADRES OBIEKTU:  
RZUT PARTERU - instalacja wewnętrzna gazu 1:100  
PW\_JS\_053

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:  
PROJEKT WYKONAWCZY 11.2018

FAZA OPRACOWANIA: DATA:

BRANŻA SANITARNA:  
MGR INŻ. DANIEL WIŚNIEWSKI  
NR UPR. PROJ. KUPI0152/PWOS/13  
PROJEKTANT: PODPIS:  
MGR INŻ. JAN WIŚNIEWSKI  
NR UPR. PROJ. KUPI0053/POOS/11  
SPRAWDZAJĄCY: PODPIS: