


POZIOM PORÓWNAWCZY  
110,00 m n.p.m.



RZĘDNA TERENU	122,63				122,22
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	121,03				120,62
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1,60				1,60
SPADKI, DŁUGOŚCI	i=0,9 % <div>L=46,00 m</div>				
ŚREDNICA, MATERIAŁ	ø63 PE				
ODLEGŁOŚCI	46,00	38,97		13,55	0,00

"D"

"C"

"B"

"A"

- UWAGA!
- pod przewodem warstwa podsypki powinna wynosić co najmniej 0,1 m
  - nad przewodem warstwa obsypki powinna wynosić co najmniej 0,3 m
  - nad rurociągiem z rur PE należy ułożyć taśmę lokalizacyjno - ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką z wprowadzeniem jej do skrzynek wodociągowych. Taśmę należy prowadzić na wysokości 20 cm nad grzbietem rurociągów
  - przy wykopach ziemnych należy zachować ostrożność z uwagi na możliwość wystąpienia niezinventaryzowanego uzbrojenia podziemnego
  - przewód wodociągowy należy prowadzić w odpowiednich odległościach od innego uzbrojenia podziemnego zgodnie z normami
  - przewód przyłącza wodociągowego należy układać w ziemi o 0.4 m poniżej sterfy przemarzania gruntu mierząc od górnej powierzchni przewodu do rzędnej projektowanego terenu, w przypadku gdy powyższe wymagania nie mogą być spełnione należy przyłącze wodociągowe zabezpieczyć przed zamarznięciem



50-321 WROCŁAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2  
NIP:7521382396 | REGON: 160341636  
TEL. 606 706 ~739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU  
11-500 GIŻYCKO | UL. MONIUSZKI 22  
NIP:7010273960 | REGON: 142733356-00067  
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NAZWA INWESTORA:  
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY  
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURĄ  
TECHNICZNĄ I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |  
DZ. NR 342/4 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

NAZWA I ADRES OBIEKTU:  
PROFIL INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ  
PW\_IS\_057

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU:  
PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA RYSUNKU:  
1:100/200

FAZA OPRACOWANIA:  
DATA:

BRANŻA SANITARNA:  
MGR INŻ. DANIEL WIŚNIEWSKI  
NR UPR. PROJ. KUP/0152/PWOS/13

PROJEKTANT:  
MGR INŻ. JAN WIŚNIEWSKI  
NR UPR. PROJ. KUP/0053/POOS/11

SPRAWDZAJĄCY:  
PODPIS: