

AA-01

AA-02

AA-03

AA-04

AA-05

AA-06

BB-01

BB-02

BB-03

BB-04

BB-05

BB-06

BB-07

BB-08

- LEGENDA:**
- Przewód gazowy (chłodzenie)
 - Przewód cieczy (chłodzenie)
 - Przewód zasilania (chłodzenie)
 - Przewód powrotu (chłodzenie)
 - Przewód zasilania (grzanie)
 - Przewód powrotu (grzanie)
 - KL - Proj. pion freonowy klimatyzacji
 - WD - Proj. wody lodowej klimakonwektory
 - CT - Proj. ciepła technologicznego klimakonwektory

Jednostka zewnętrzna
złok na dachu budynku
Qch=4,0kW Qel1,02kW; 1-230V
wym: (WxSxG) 535x663x293
masa:21 kg

DANE ELEKTRYCZNE:
Pobór mocy, jednostki = 43,5 [kW]
Pobór prądu, jednostki = 84,7 [A]
Maks. pobór prądu, jednostki = 115,1 [A]
Początkowy prąd rozruchowy, jednostki = 232 [A]
Napięcie zasilania (zasilanie główne) = 400/50/3 VlnsPn
Napięcie zasilania (zasilanie pomocnicze) = 230/50/1 VlnsPn



50-321 WROCLAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NP-7521382395 | REGON: 160341636
TEL. 606 706-739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA:
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W GIŻYCKU
11-500 GIŻYCKO | UL. MONUSZEKI 22
NP-7010273950 | REGON: 142733356-00067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NAZWA INWESTYCJI:
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
DZ. NR 342/4 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
RZUT DACHU - instalacja klimakonwektorów 1:100
PW_IS_040

TYTUŁ (NUMER RYSUNKU):
PROJEKT WYKONAWCZY 11.2018

FAZA OPRACOWANIA:
DATA:

BRANŻA SANITARNIA:
MGR INŻ. DANIEL WIŚNIEWSKI
NR UPR. PROJ. KUP/0158/PWOS/13

PROJEKTOWAŁ:
MGR INŻ. JAN WIŚNIEWSKI
NR UPR. PROJ. KUP/0053/POOS/11

SPRZĄDZAJĄCY:
POPS: