



- LEGENDA
- Centrała oddymiania
 - Siłownik klapy oddymiania
 - Siłownik łączuchowy typu tandem (1kpl=2 szt)
 - Siłownik łączuchowy
 - Siłownik drzwiowy
 - Przycisk oddymiania
 - Przycisk przewietrzania
 - Puszka połączeniowa ppoz typu PIP
 - Zwora elektromagnetyczna
 - Zamek typu SOMFY
 - Przycisk awaryjny wyjścia
 - Zasilacz
 - Optyczna czujka dymu
 - Czujnik wiatrowo deszczowy
 - Kabel YnTKSY ekw 1x2x0,8
 - Kabel YnTKSY 4x2x0,8
 - Kabel HDGS 3x2,5 PH90
 - Kabel typu YDY (OMY)

- Centrała sygnalizacji pożaru
- Repetytor
- Optyczna czujka dymu
- Optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
- Ręczny ostrzegacz pożaru
- Czujka ciepła
- Sygnalizator akustyczno - optyczny
- Sygnalizator optyczny
- Zasilacz 24V do zastosowań ppoż
- Zasilacz 24V do klap ppoż
- Modul 2 wejścia / 1 wyjście
- Modul 8 wyjść
- Modul 8 wejść
- Puszka PIP
- Kabel YnTKSY ekw 1x2x0,8
- Trzymacz drzwi (chwytak elektromagnetyczny)
- Centrała trzymaczy drzwi
- Kabel OMY 3x1,5

- Oznaczenie detektora
- 2/1/10
nr elementu
nr strefy
nr pętli
- Oznaczenie modułu
- 1/101
adres modułu
nr pętli
- Oznaczenie sygnalizatora
- S/1/10
nr elementu
nr pętli



50-321 WROCŁAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP:7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CENTRALNY OSRODEK SPORTU W GIŻYCKU
11-500 GIŻYCKO | UL. MONIUSZKI 22
NIP:7010273950 | REGON: 142733356-00067
TEL. 87 44 17 100 | EMAIL: INWESTYCJE.GIZYCKO@COS.PL

NAZWA INWESTORA:

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - INTERNAT SPORTOWY
WRAZ Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM, INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ I NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
DZ. NR 342/4 | MIEJSCOWOŚĆ GIŻYCKO

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

SYSTEM SSP, SYSTEM ODDYMIANIA RZUT PIWNICY 1:100
PW_T_01

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:

PROJEKT WYKONAWCZY 11.2018

FAZA OPRACOWANIA: DATA:

BRANŻA TELETECHNICZNA:

MGR DARIUSZ RYBACZYK
NR UPR. PROJ. WAM/0052/ZHOT/05

PROJEKTANT: PODPIS:

MGR INŻ. PIOTR RACZYŃSKI
NR UPR. PROJ. WAM/0104/POOT/08

PROJEKTANT: PODPIS:

MGR INŻ. RADOŚLAW BUCZEK
NR UPR. PROJ. WAM/0129/PWOT/17

SPRAWDZAJĄCY: PODPIS: