



CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

00 – 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950
Bank Gospodarstwa Krajowego 52 1130 1017 0020 1470 8620 0001

Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu – Mariusz Kałużny
Zastępca Dyrektora ds. inwestycji i infrastruktury – Andrzej Kalinowski

tel. +48 22 529 87 39, fax: +48 22 529 89 09
tel. +48 22 529 87 20, fax: +48 22 628 91 79

ZPZ.26.26.2019-WA/PWZ-...../MO

Warszawa, dnia 11 lipca 2019 r.

Strony zainteresowane przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Usługa 5-letniego przeglądu czterech transformatorów 15/04 kV o mocy 1000 kVA w pełnym zakresie.

Centralny Ośrodek Sportu działając jako Zamawiający w w/w postępowaniu, niniejszym zawiadamia o tym, że Wykonawca zainteresowany udziałem w prowadzonym postępowaniu, zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącymi zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym. Poniżej przedstawiamy treść zadanych pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1:

**Zakres przeglądów opisany w zapytaniu: „czyszczenie rozdzielni SN, komór i transformatorów”
Zamawiający przewiduje przegląd również rozdzielni SN?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje przeglądu rozdzielni SN.

Pytanie 2:

**Termin realizacji podany przez Zamawiającego wyznaczony jest do 26.07.2019 r.
W jakich godzinach jest przewidziana możliwość wykonywania prac przeglądowych?**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż możliwość wykonywania prac przeglądowych jest przewidziana od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-23:00.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający jest w posiadaniu schematów stacji transformatorowych i może je udostępnić?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż schemat stacji transformatorowych stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający mógłby przesłać zdjęcie wycieku oleju w trafo nr. 4 faza B 15 kV, o którym mowa w Zakresie przeglądów? Jeżeli nie dopuszcza takiej możliwości to czy jest możliwe dokonanie wizji lokalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wizja lokalna jest możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00. Zdjęcia wycieku oleju stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Ponadto Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia:

15.07.2019 r. do godz. 10:00



COS
COS-OPO w GIŻYCKU
COS-OPO w SPALE
COS-OPO w SZCZYZRKU
COS-OPO w WAŁCZU
COS-OPO w ZAKOPANEM
COS-OPO we WŁADYSŁAWOWIE

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a. tel.: +48 22 529 87 20
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00
97-215 Inowódz, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Płazowa 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 263 26 60
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 4 pkt. 8, który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz w trybie art. 47 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.