



# CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

00 – 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950  
Bank Gospodarstwa Krajowego 52 1130 1017 0020 1470 8620 0001

Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu – Mariusz Kałużny  
Zastępca Dyrektora ds. inwestycji i infrastruktury – Andrzej Kalinowski

tel. +48 22 529 87 39, fax: +48 22 529 89 09  
tel. +48 22 529 87 20, fax: +48 22 628 91 79

ZPZ.260.37.2019-WA.MO

Warszawa, dnia 26 września 2019 r.

## Strony zainteresowane przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8 Ustawy PZP, na dostawę lamp oświetlenia LED.

Centralny Ośrodek Sportu działając jako Zamawiający w w/w postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz zgodnie z rozdziałem III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), niniejszym zawiadamia o tym, iż wpłynęły pytania do treści SIWZ. Poniżej przedstawiamy treść zadanych pytań wraz z odpowiedziami:

### **Pytanie 1:**

W Umowie załącznik nr 1 do Siwz paragraf 6 pkt 1 ppkt 2), „0,5% wartości towaru nie wydanego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy” - czy Zamawiający miał na myśli dzień roboczy czy kalendarzowy?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż chodzi o dzień roboczy. W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść paragrafu 6 ust. 1 pkt 2 Istotnych Warunków Umowy na następujący: „0,5 % wartości towaru nie wydanego w terminie, za każdy rozpoczęty **roboczy** dzień zwłoki Wykonawcy, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 20 dni i 0,8 % za każdy dzień następny, nie więcej jednak niż 10% wartości umownej”

### **Pytanie 2:**

Tabela nr 8 załącznika 2a dotyczące opraw narożnych, czy oprawa może mieć kształt prostokątny z możliwością mocować pod nachyleniem/kątem?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż może być prostokątna z możliwością regulowania pod kątem 45 stopni.

### **Pytanie 3:**

Tabela nr 9 załącznika 2a dotyczące narożnych opraw z modułem awaryjnym, czy dopuszczają Państwo aby w jednej obudowie był zastosowana lampa awaryjna z CNBOP i lampa narożna?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w tabeli nr 9 Zamawiający wskazuje, iż oprawy LED mają być 2w1, czyli lampa wraz z modułem awaryjnym w jednej obudowie.

### **Pytanie 4:**

Ze względu na duży asortyment opraw do wyceny prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.



COS  
COS-OPO w GŁĘBKIM  
COS-OPO w SPALE  
COS-OPO w SZCZYNKU  
COS-OPO w WAŁCZU  
COS-OPO w ZAKOPANEM  
COS-OPO we WŁADYSŁAWOWIE

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a. tel.: +48 22 529 87 20  
11-500 Głębokie ul. Moniuszki 22. tel.: +48 87 441 71 00  
97-215 Inowódz, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6. tel.: +48 44 724 23 46  
43-370 Szczyrk ul. Płazowa 8. tel.: +48 33 817 84 41  
78-600 Wałcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99. tel.: +48 67 258 44 61  
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1. tel.: +48 18 263 26 60  
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52. tel.: +48 58 674 63 00

**Pytanie 5:**

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 13 z dnia 24 września br. informuję, iż Zamawiający nie załączył do niniejszego postępowania żadnych danych pozwalających na wykonanie obliczeń oświetlenia dla dróg ewakuacyjnych, ani też nie wskazał precyzyjnie tychże dróg ewakuacyjnych w swoim budynku. Zatem nie jest możliwe złożenie oferty z oprawami o mniejszym strumieniu oraz mocy dla dróg ewakuacyjnych, gdyż nie ma możliwości wykonania obliczeń potwierdzających spełnienie normy oświetleniowej. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że Zamawiający **nie dopuści** opraw o mniejszym strumieniu świetlnym oraz mocy, które mają oświetlać drogi ewakuacyjne. Ewentualnie proszę o udostępnienie danych, które pozwolą wykonać obliczenia potwierdzające spełnienie normy. Zgodnie z art. 7 ustawy PZP Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Jeśli Zamawiający przekazał innym Wykonawcom dane umożliwiające wykonanie obliczeń oświetleniowych stanowi to naruszenie zapisów art. 7 ustawy PZP. Ponadto zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż nie dopuszcza opraw o mniejszym strumieniu świetlnym oraz mocy, które zrealizują oświetlenie drogi ewakuacyjnej. W związku z powyższym Zamawiający zmienia odpowiedź na pytanie nr 13 udzieloną 24 września 2019 r. z: „Zamawiający informuje, iż dopuszcza oprawy o mniejszym strumieniu świetlnym i mocy o ile spełnią wymogi stawiane przez przepisy i będą posiadały certyfikat CNBOP”, na: „**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Moc znamionowa oprawy z modułem awaryjnym powinna mieścić się w zakresie 3-5W, a strumień świetlny wprost proporcjonalny do mocy lampy.**”

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający zastrzega możliwość wezwania o karty katalogowe w przypadku badania czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż to od Wykonawcy będzie zależało w jaki sposób będzie wyjaśniał, iż jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

**Pytanie 7:**


Żaden z producentów opraw z modułem awaryjnym nie daje dłuższej gwarancji na akumulator niż 12 miesięcy. Czy Zamawiający to akceptuje?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w takim wypadku akceptuje gwarancję 12 miesięcy na akumulator.

**Pytanie 8:**

Proszę o potwierdzenie, że dla opraw z tabeli nr 8 i tabeli nr 9 przekrój boczny musi być taki, jak na poniższym rysunku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż taki przekrój boczny jest prawidłowy.

**Pytanie 9:**

Proszę o potwierdzenie, że w pole producent i nr katalogowy należy wpisać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację oferowanego asortymentu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 10:**

Proszę o informację, czy moc znamionowa opraw może być mniejsza przy zachowaniu wymaganego strumienia świetlnego. Warto podkreślić, iż jest to korzystne dla Zamawiającego, gdyż

takie oprawy mają większą wydajność co przekłada się na większe oszczędności na energii elektrycznej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż moc znamionowa może być mniejsza, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego strumienia świetlnego.

**Pytanie 11:**

Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określił, iż Wykonawca musi wylegitymować się dwoma dostawami oświetlenia do budynków użyteczności publicznej o wartości minimum 50 000,00 zł każda. Zgodnie z artykułem 22 ust. 1. 2) 1a ustawy PZP Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób **proporcjonalny** do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiając ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi znacznie więcej niż 50 000 zł. Wymaganie dostaw o wartości 50 000,00 zł nie jest proporcjonalne i zgodne z ustawą PZP. Wzywam Zamawiającego do dostosowania wartości wymaganych dostaw tak, żeby były proporcjonalne do wartości Zamówienia i umożliwiały zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, nie wyraża zgody na powyższe, a warunek postawiony w postępowaniu jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 12:**

Proszę o potwierdzenie, że dla opraw z modułem awaryjnym podana moc znamionowa dotyczy źródła światła i nie obejmuje dodatkowych obciążeń typu inwerter. Pytam, gdyż po przeanalizowaniu wszystkich opraw z certyfikatem CNBOP nie odnaleźliśmy oprawy o mocy całkowitej 5W i strumieniu świetlnym 300lm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż moc znamionowa oprawy z modułem awaryjnym powinna mieścić się w zakresie 3-5W, a strumień świetlny wprost proporcjonalny do mocy lampy.

**Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.**