



**Centralny Ośrodek Sportu -  
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich  
im. Feliksa Stamma Cetniewo we Władysławowie**  
ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo  
KRS 0000374033, REGON 142733356-00035, NIP 7010273950  
Bank Gospodarstwa Krajowego 68 1130 1017 0020 1470 8620 0004

**Dyrektor – Michał Kowalski  
Zastępca Dyrektora – Adam Budzisz**

tel. +48 58 674 63 14, fax: +48 58 674 63 50  
tel. +48 58 674 63 14, fax: +48 58 674 63 50

WŁA/PWZ-22T/2920/2019/MT

Władysławowo, 19.11.2019 r.

**Wg rozdzielnika i na stronę internetową Zamawiającego  
Dot. „ Zapytanie ofertowe na montaż systemu filtrującego wodę w basenie”**

Niniejszym informujemy, że wykonawcy zadali następujące pytania (cyt.):

1: Proponuję zasyp filtrów z normą DIN 19605/19643. W celu ustandaryzowania jakości oraz wysokości zaproponowanych złóż filtracyjnych.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1,

Zamawiający informuje, iż wprowadza zapis dotyczący wymogu jakościowego do zakresu zapytania ofertowego: norma DIN 19605/19643 określająca wymagania dla wody basenowej, rozwiązania techniczne dla basenów publicznych i sposoby uzdatniania wody. Jednocześnie Zamawiający uzupełnia wymagania o zapisy:

Złoża podtrzymujące kwarcowe muszą być suszone oraz posiadać atest PZH. Na etapie realizacji należy przedłożyć atest na zaproponowane frakcje.

Frakcje złóż kwarcowych:

- a) 0.4-0.8 mm
- b) 1-2 mm
- c) 3-5 mm

Specyfikacja węgla aktywnego kokosowego:

- a) Powierzchnia właściwa (BET N<sub>2</sub>) 1150 m<sup>2</sup>/g
- b) CTC minimum 60%
- c) Twardość: minimum 98%
- d) Popiół: max 2,5 %
- e) Granulacja 2.36-0.6 mm

Jednocześnie informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert **do 15:00**  
19.11.2019r.

ZASTĘPCA DYREKTORA

*Adam Budzisz*



COS-OPO we Władysławowie

84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

COS

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40

COS-OPO w Giżycku

11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 428 23 35

COS-OPO w Spale

97-215 Inowódz, Spół. Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46

COS-OPO w Szczyrku

43-370 Szczyrk ul. Plażowa 8, tel.: +48 33 817 84 41

COS-OPO w Wałczu

78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61

COS-OPO w Zakopanem

34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74