

WŁ.ZPZ.271.1.2020.TS.1180/240

Władysławowo, dn. 20.05.2020 r.

Zainteresowani wykonawcy oraz strona Zamawiającego

Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbiórka budynków internatów sportowych D i E oraz budowa nowego internatu sportowego w COS-OPO we Władysławowie” – Sprawa 07/2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Nr 4

Niniejszym informujemy, iż jeden z wykonawców zadał następujące pytania:

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie proszę o udzielenie pozytywnych odpowiedzi na przedstawione niżej pytanie w terminie umożliwiającym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu oraz zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie objętym zapytaniem:

- 1) Zwracamy się z prośbą o informację czy internat ma być wyposażony w:
 - a. System SSP?
 - b. System DSO?
 - c. system CCTV (jeżeli tak jaka ilość kamer)?
 - d. czy dostawa telefonów i centrali telefonicznej wchodzi w zakres zamówienia?
- 2) Z uwagi na brak warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej prosimy o informację, czy Posiadają Państwo odpowiednie rezerwy mocy pozwalające na bezpośrednie przyłączenie obiektu do złącza kablowego?
- 3) Zwracamy się z prośbą o załączenie planu zagospodarowania terenu pokazujący sieci zewnętrzne tj. pkt podłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz pkt podłączenia do sieci telekomunikacyjnej.?
- 4) W pliku "PFU doprecyzowanie", znajduje się informacja o udostępnieniu inwentaryzacji budynków przeznaczonych do rozbiórki. W załącznikach do SIWZ brak takiej inwentaryzacji. Prosimy o udostępnienie dokumentu.



COS
COS-OPO w Giżycku
COS-OPO w Spała
COS-OPO w Szczyrku
COS-OPO w Walczu
COS-OPO w Zakopanem
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 428 23 35
97-215 Inowódz, Spółka Akcyjna Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Piłsnecka 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Walcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

- 5) Zwracamy się z prośbą o informacje, z jakich materiałów są wykonane istniejące budynki, w tym ściany wewnętrzne, sufity podwieszane oraz czy elementy te zawierają azbest.

Odpowiedź na pytanie nr 1

a – tak;

b – nie;

c – tak, ilość kamer pozwalająca na monitoring wejść/wyjść budynku oraz ruch w ciągach komunikacyjnych obiektu;

d – tak, dostawa telefonów do pokoi, bez centrali telefonicznej.

Odpowiedź na Pytanie nr 2: Tak, posiadamy odpowiednie rezerwy mocy.

Odpowiedź na Pytanie nr 3: Przyjmujemy realizację przyłączy możliwie najkrótszą drogą do istniejących sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.

- Odpowiedź na pytania 4,5 – pytania są powtórzone z poprzedniego pisma tej samej firmy a odpowiedzi znajdują się na BIP



DYREKTOR
Michał Kowalski