

Ogłoszenie nr 510100470-N-2020 z dnia 09-06-2020 r.

Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie: Remont instalacji wentylacji nawiewnej w hali widowiskowo – sportowej Torwar I w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540846-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Łazienkowska, 00-449 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 621 10 07, e-mail przetargi@cos.pl, faks 22 628 91 79.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.cos.pl/>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: IGB - sport

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont instalacji wentylacji nawiewnej w hali widowiskowo – sportowej Torwar I w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

NZ/P/11/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest remont wentylacji nawiewnej w hali widowiskowo – sportowej Torwar I w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a. Prace będą prowadzone na zewnętrznych częściach hali i w strefie wejścia hali TORWAR I w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a. Istniejąca instalacja wentylacyjna na hali widowiskowo-sportowej składa się z 12 central nawiewno – wywiewnych, każda z central nawiewa powietrze w ilości 22500 m³/h. Nawiew zorganizowano przy pomocy 160 dysz nawiewnych firmy IMP – Klima, zlokalizowanych nad widownią po dwóch stronach hali, oraz przez 64 kratki nawiewne firmy RDJ Klima usytuowane na kanałach Spiro prowadzonych wzdłuż elementów konstrukcji dachu. Wentylacja działa wyłącznie w trakcie imprez w okresach zimowych nawiewając powietrze ogrzane, a w okresach letnich schłodzone. Ze względu na to, że obiekt jest użytkowany zarówno roboty demontażowe, jak i montażowe należy przeprowadzać etapami. Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić dezynfekcję istniejącej instalacji. Należy przeprowadzać demontaż oraz montaż kolejno dla kanałów wentylacyjnych nawiewnych podłączonych do każdej z central. Należy rozpocząć kolejny etap robót – demontaż przewodów podłączonych do kolejnej centrali, jedynie po zakończeniu etapu poprzedniego – podłączeniu nowych przewodów do poprzedniej centrali. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - Załącznik nr 1 do SIWZ, Przedmiarze robót stanowiącym Załączniku nr 2 do SIWZ oraz Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SIWZ UWAGA – przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym, który może służyć jedynie do oszacowania rozmiarów zadania. Dla szczegółowej wyceny oferty należy zapoznać się z całością dokumentacji. I odbyć wizję lokalną. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie nakłady na wykonanie przedmiotowych robót budowlanych, z uwzględnieniem lokalnych warunków wykonania robót oraz niniejszej SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił ww. postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), który stanowi, iż „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Cena najkorzystniejszej oferty przekraczała środki przeznaczone przez Zamawiającego na powyższe zadanie.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Drukuj