

Zakopane, dnia 15.06.2020r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wykonania okresowego serwisu oraz konserwacji systemów i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zlokalizowanych w internacie sportowym „Zakopane”, odnowie biologicznej, Sali gimnastycznej, pawilonie sportowym Wielka Krokiew w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

Przedmiot zamówienia:

CENTRALE WENTYLACYJNE				
Sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia z automatyką sterującą				
Sekcja filtrów: wymiana zabrudzonych filtrów na fabrycznie nowe wraz z wyczyszczeniem komory filtrów – dwa razy w roku				
Sekcja wymiennika: sprawdzenie prawidłowości działania wymiennika wraz z jego wyczyszczeniem				
Sprawdzenie stanu pasków klinowych, poprawa naciągu.				
Sekcja wentylatora: sprawdzenie prawidłowości działania silnika i wirnika wentylatora wraz z wyczyszczeniem wnętrza				
Sprawdzenie prawidłowości działania nagrzewnicy, mycie i dezynfekcja				
Sprawdzenie prawidłowości działania chłodnicy, mycie i dezynfekcja wraz ze sprawdzeniem odpływu skroplin oraz ewentualnym jego udrożnieniem				
Sprawdzenie stanu technicznego i prawidłowości działania siłowników				
Sprawdzenie stanu technicznego i prawidłowości działania przepustnicy				
Sprawdzenie stanu technicznego czepni i wyrzutni w danym systemie wentylacyjnym				
Sprawdzenie stanu techniczn				
Sprawdzenie stanu technicznego i prawidłowości działania układu zasilająco-sterującego wraz ze sprawdzeniem prawidłowości działania automatyki sterującej				
Ip	CENTRALE	ILOŚĆ	Rodzaj	lokalizacja
1	AF 05 (SALE KONFERENCYJNE)	1	N-W	Internat Zak."3"
2	AF 17 (SALA KONFERENCYJNA)	1	N-W	Internat Zak."1"
3	AF 25 (KUCHNIA-OKAPY)	1	N	Internat Zak."0"
4	MINI 01 (FOYER/TOALETY)	1	N	Internat Zak."1"



COS
COS-OPO w Giżycku
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrku
COS-OPO w Walczu
COS-OPO w Zakopanem
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 428 23 35
97-215 Inowódz, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Płazowa 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 263 26 60
84-120 Władysławów ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

5	MINI 02 (POKOJE)	1	N	Internat Zak."3"
6	AF 07 (KRIOTERAPIA-FIZJOTERAPIA)	1	N-W	Internat Zak."0"
7	CV-P2-P/N-10A (ODNOWA)	1	N	Odnowa „-1”
8	CV-P2-L/W-0A (ODNOWA)	1	N-W	Odnowa“-1”
9	KUCHNIA (NW3)	1	N-W	Internat Zak."0"
10	RESTAURACJA (NW2)	1	N-W	Internat Zak."0"
11	KAWIARNIA	1	N	Internat Zak."-1”
12	PALARNIA	1	N	Internat Zak."-1”
13	CKV4 (SALA JUDO) N7	1	N	Sala Gim."0"
14	CKV4 (SALA JUDO) N8	1	N	Sala Gim."0"
15	CKV3 (RTG)	1	N	Sala Gim."0"
16	VENTUS VTS FILTR VS 75 B.FLT 64	2	N	Internat Zak."0"
17	VENTUS VTS FILTR VS 10 P.FLT G4	2	N	Internat Zak."0"
18	VENTUS VTS FILTR VS 15 P.FLT G4	2	N	Internat Zak."0"
19	JUWENT CS-2-L-W	2	N	Pawilon WK „0”
20	JUWENT CP-1-P-W	4	N	Pawilon WK

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

Przegląd prawidłowości działania klap przeciwpożarowych – części mechanicznej (m.in. sprawdzenie czy kłapa swobodnie może się zamykać-otwierać)

Wykonanie ręcznego wyzwolenia zadziałania kłapy a następnie przy pomocy programu sterującego przywróci status gotowości

lp.	Kłapy przeciwpożarowe	Ilość	lokalizacja
1	Typ KTM i KTO	54	Internat Zak.
2	Typ KTM i KTO	6	Pawilon WK

WENTYLATORY

Sprawdzenie stanu technicznego i prawidłowości działania urządzenia

Oczyszczenie elementów ruchomych z zgromadzonego na nich osadów i kurzu (z wyjątkiem wentylatorów kanałowych)

Sprawdzenie prawidłowości działania układu zasilania elektrycznego oraz układu sterowania i automatyki (m.in. pomiar poboru prądu, sprawdzenie styków elektrycznych)

lp	WENTYLATORY	ilość	lokalizacja
1	HARMANN ROOFTEC/ISOROOFTEK	2	DACH
2	HARMANN CAF (NAPOWIERZANIE KLATKI)	1	„0/1”



COS
COS-OPO w Giżycku
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrku
COS-OPO w Wałczu
COS-OPO w Zakopanem
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 428 23 35
97-215 Inowódz, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Plaźowa 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 263 26 60
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

3	HARMANN FI 250	1	pomieszczenie techniczne „0”	
NAGRZEWNICE I FILTRY				
Mycie zewnętrzne nagrzewnicy i obudowy filtra				
Mycie i dezynfekcja komory nagrzewnic				
Dostawa i wymiana filtrów				
lp	NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE/FILTRY	ilość	lokalizacja	
1	FRAPOL (KUCHNIA)	1	Internat Zak „0”	
2	HARMANN (KUCHNIA)	1	Internat Zak „0”	
3	HARMANN HCD (HIPOKSJA-klatka zewnętrzna)	1	Internat Zak „3”	
4	HARMANN filtr (HIPOKSJA)	1	Internat Zak „3”	
5	HARMANN filtr (KUCHNIA)	1	Internat Zak „0”	
6	NAGRZEWNICA POWIETRZA DUŻA (kurtyna)	1	Internat Zak. – recepcja	
7	NAGRZEWNICA POWIETRZA MAŁA (kurtyna)	1	Internat Zak. – wiatrołap	
8	Kurtyna powietrzna KP/Dp-103-W	3	Pawilon WK	
9	Kurtyna powietrzna KP/Dp-171-W	2	Pawilon WK	
OKAPY				
Mycie zewnętrzne i wewnętrzne okapu				
Mycie i dezynfekcja filtrów				
Mycie i dezynfekcja rynien odprowadzających tłuszcze				
Sprawdzenie i udrożnienie zaworów odprowadzających tłuszcze				
lp	OKAPY DORA METAL	ilość	WYMIAR	Poziom w obiekcie
1	DM-S-3613-IK	2	1400X1200X550	„0”
2	DM-S-3613-IK	4	1350X1100X550	„0”
3	DM-S-3614-IK	1	2300X1800X550	„0”
KLIMATYZATOR TYPU SPLIT				
Czyszczenie i dezynfekcja środkiem grzybobójczym parownika i tacy skroplin				
Czyszczenie filtra				
Czyszczenie wentylatora				
Czyszczenie skraplacza				
Kontrola odprowadzenia skroplin				
Pomiar temperatury nadmuchu				
Pomiar poboru energii				
Pomiar szczelności urządzenia				



COS
COS-OPO w Giżycku
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrku
COS-OPO w Wałczu
COS-OPO w Zakopanem
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
 11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 428 23 35
 97-215 Inowódź, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
 43-370 Szczyrk ul. Płazowa 8, tel.: +48 33 817 84 41
 78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
 34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 263 26 60
 84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

lp	klimatyzator	ilość	poziom
1	Klimatyzator Split EAKC24FS firmy York	1	-1

Kontrola ma zostać przeprowadzona przez osobę/y posiadające wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia pozwalające na dokonywanie przeglądów i prac serwisowych w produktach wskazanych w zapytaniu. Z dokonanych przeglądów Wykonawca zobowiązany jest wykonać protokoły oraz przekazać je Zamawiającemu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonywania części serwisu lub też zlecenia określonej ilości niezbędnych czynności, w zależności od posiadanych środków. Wszystkie filtry i części do wglądu Zamawiającego przed rozpoczęciem czynności serwisowych. Wymiany filtrów należy dokonać dwa razy w roku w terminie do 15.07.2020 r. (pierwsza wymiana) oraz do 30.12.2020 r. (druga wymiana).

Obowiązuje rozliczenie ryczałtowe, zawierające wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający. Wykonawca nie może wnosić jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego, w przypadku niedoszacowania czy też pominięcia niektórych elementów wyceny.

W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania usług Zamawiający przewiduje kary umowne, 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania czynności serwisowych (nie wymieniony filtr, nie należyte wykonanie usługi, zniszczona instalacja). Każdorazowo w takim przypadku wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone o wskazaną kwotę 500,00 zł za każde takie zdarzenie.

Zamawiający zastrzega, że w jego ocenie konieczna jest wizja lokalna (m.in. określenie wymiarów i ilości filtrów, sprawdzenie dostępności urządzeń), którą należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym (obiekty są czynne, w tym pokoje w internacie Zakopane, jest tam ograniczona dostępność). Każdorazowe rozpoczęcie prac musi być uzgadniane z Zamawiającym. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa. Opis przedmiotu zamówienia nie może być traktowany jako ostateczna podstawa wyceny. Wykonawca jako fachowo trudniący się wykonywaniem przedmiotu zamówienia winien przewidzieć wszelkie czynniki, wpływające na sporządzenie oferty.

2. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien przedstawić ceny oferty brutto z uwzględnieniem wszystkich kosztów jakie poniesie za realizację przedmiotu zamówienia. Oferent wraz z drukiem oferty powinien przestać wypełniony **załącznik nr 1** do oferty, wypełniamy tabelę wyłącznie w poz. „cena jedn. Rozliczenie w złotych polskich (PLN). Rozliczenie ryczałtowe. Termin płatności 14 dni od dnia wystawienia faktury po uprzednim wykonaniu przeglądu i przekazaniu protokołów z przeglądu. Płatne w dwóch częściach po wykonaniu serwisu i wymiany filtrów w czerwcu oraz grudniu.

4. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.



COS
COS-OPO w Giżycku
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrku
COS-OPO w Wałczu
COS-OPO w Zakopanem
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 428 23 35
97-215 Inowódź, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Plażowa 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 263 26 60
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

5. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT

Oferty powinny być przesłane do dnia **19.06.2020** r. na adres poczty elektronicznej: zamowienia.zakopane@cos.pl lub złożone w formie pisemnej w sekretariacie budynku administracyjnego COS-OPO w Zakopanem położonego przy ulicy Bronisława Czecha 1 do godziny **10:00**. Prawidłowo złożona oferta składa się z wypełnionego formularza ofertowego – wraz z załącznikiem, przesłanego elektronicznie bądź złożona pisemnie.

6. KRYTERIUM OCENY OFERT

Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuje się najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Walutą, w jakiej prowadzone będą rozliczenia z Wykonawcą jest PLN (złoty polski).

7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia, sukcesywnie w terminie szacunkowym do dnia **15.07.2020** r. (Internat Zakopane, odnowa, sala gimnastyczna), natomiast Pawilon Wielka Krokiew w terminie od **01.12.2020** r. do dnia **30.12.2020** r. **Wymiany filtrów należy dokonać dwa razy w roku na wszystkich obiektach w terminie do 15.07.2020 r. oraz do 30.12.2020 r.**

Wykonawca będzie realizował czynności konserwacyjno-serwisowe w ścisłym ustaleniu z Zamawiającym oraz zgodnie z dostępnością pomieszczeń obiektów i pokoi internatu Zakopane. Z tego tytułu Wykonawca nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia.

8. INFORMACJE DODATKOWE

COS-OPO Zakopane zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

9. INNE

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zapytania można uzyskać pod numerem telefonu 725 300 311, 18 263 26 54 lub w siedzibie zamawiającego przy ulicy Bronisława Czecha 1, 34-500 Zakopanem w budynku administracyjnym II piętro pokój nr **13**.



COS
COS-OPO w Giżycku
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrku
COS-OPO w Wałczu
COS-OPO w Zakopanem
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 428 23 35
97-215 Inowódz, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Płazowa 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 263 26 60
84-120 Władysławów ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

.....
Miejscowość, data

OFERTA

**Do: Centralnego Ośrodka Sportu
Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
ul. Bronisława Czecha 1
34-500 Zakopane**

Imię, nazwisko /nazwa Wykonawcy oraz jego adres wraz z numerem kontaktowym

.....
.....
.....
.....
.....

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie wykonania **okresowego serwisu oraz konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zlokalizowanych w internacie sportowym „Zakopane” w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem.**

, składam/y ofertę wykonania przedmiotowego zamówienia, za cenę ryczałtową w kwocie:

a) Brutto(słownie:),

b) Netto(słownie:),

w tym podatek VAT 23% w wysokości:

.....(słownie:).

(Cena łączna oferty wynika z sumy wszystkich pozycji załącznika nr 1)

OŚWIADCZAM/Y, że zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki zapytania w sprawie okresowego serwisu oraz konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zlokalizowanych w internacie sportowym „Zakopane” w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem oraz uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

.....
/miejscowość, data/

.....
/imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę/



COS
COS-OPO w Giżycku
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrku
COS-OPO w Wałczu
COS-OPO w Zakopanem
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 428 23 35
97-215 Inowódź, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczyrk ul. Płazowa 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 263 26 60
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00