

Dyrektor – Waldemar Wendrowski
Zastępca Dyrektora – Dariusz Świdorski

tel. +48 44 724 23 61; +48 44 724 23 46,
fax: +48 44 724 27 02

SP.DPZ.271.34.2020.EW

Spała 17.08.2020r.

PWZ.....20

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA „PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI”

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na **Przebudowę pomieszczeń kuchni - ZP 12/2020** zostały zadane pytania do treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust 4 Pzp, Zamawiający przedstawia treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1:

Pytanie 1:
Wymiana okapów : w PFU jest informacja, że nowe okapy powinny być wyposażone w system odzysku energii. Czy Zamawiający podtrzymuje ten zapis mając świadomość, że zastosowanie okapów z odzyskiem energii będzie wiązało się z przebudową instalacji wentylacji?

Wyjaśnienie:

Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, że zapis o odzysku energii jest zapisem błędnym. Należy wymienić okapy na okapy bez odzysku energii.

Pytanie 2:

Pytanie 2:
Proszę o podanie wydajności central obsługujących obie kuchnie oraz średnicy króćców podłączeniowych do okapów.

Wyjaśnienie:

Wyjaśnienie:
Okapy podłączone są za pomocą kanałów kwadratowych o wymiarach ok 40x40cm. Okap w „starej” kuchni o wymiarach 4000x2100x550mm podłączony dwoma kanałami 40x40cm a następnie za pomocą trójnika wychodzi ponad dach przekrojem 40x60cm. Na dachu wentylator wyciągowy o średnicy około 900mm. Okap w „nowej” kuchni o wymiarach 5000x2100x550mm podłączony dwoma kanałami 40x40cm bezpośrednio ponad dach. Na dachu dwa wentylatory wyciągowe o średnicy około 700mm. Okapy nie są podpięte do central wentylacyjnych.

Pytanie 3:

Pytanie 3:
Proszę o weryfikację ilości odwodnień liniowych i punktowych: kratki punktowe – 16 szt.,
odwodnienie liniowe L=300 cm – 2 szt., L=160 cm – 1 szt., L=400 cm – 1 szt., L=460 cm – 2 szt.

Wyjaśnienie:

Wyjaśnienie: Obmiar odwodnień liniowych zgadza się ze specyfikacją. Ilość krutek odwodnieniowych należy skorygować do 20 sztuk.



COS
COS-OPO w Giżycku
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrku
COS-OPO w Wałczu
COS-OPO w Zakopanem
COS-OPO we Władystawowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00
97-215 Inowódź, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46
43-370 Szczryk ul. Piłzowska 8, tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

W celu uwzględnienia powyższych wyjaśnień w treści siwz Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 24.08.2020 o godz. 9:00.**

Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania **ofert o godz. 9:30** w siedzibie Zamawiającego, sekretariat- pokój 20A.

Komisja Przetargowa:

E.Wolan 

S.Lasecki 

R.Kwiatkowski 

DYREKTOR
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU –
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale

Waldemar Wendrowski