

SZ.DPZ.271.21.2020.M.Sz

Szczyrk dn. 29.09.2020

**Strony zainteresowane  
przedmiotowym postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8 Ustawy PZP na „Dostawę i montaż opraw oświetlenia hali sportowej wielofunkcyjnej- segment A” DZP/Sz/15/2020

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku działając jako Zamawiający w w/w postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz zgodnie z rozdziałem 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) niniejszym zawiadamia o tym, że Wykonawcy zainteresowani udziałem w prowadzonym postępowaniu, zwrócili się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącym zapisów zawartych w SIWZ. Poniżej przedstawiamy treść zadanych pytań i udzieloną odpowiedź:

1. W specyfikacji jest zapis: „dobór odpowiedniego mocowania opraw tak aby nie naruszyć konstrukcji dachu i nie zagrozić bezpieczeństwu tej konstrukcji”. Uprzejmie proszę o podanie wagi dotychczas zamontowanej oprawy.

**Odpowiedz:**

Waga dotychczas zamontowanej oprawy została zawarta w załączniku do formularza ofertowego nr 1a tabela numer 1 i 2

2. Proszę o potwierdzenie, że przy zastosowaniu nowej oprawy o wadze nie przekraczającej dotychczas zamontowanej oprawy Wykonawca nie zagrozi bezpieczeństwu konstrukcji dachu.

**Odpowiedz:**

Za bezpieczeństwo konstrukcji dachu i dobór oprawy odpowiada wykonawca.

3. Bardzo proszę o informacje w jaki sposób w chwili obecnej są zamontowane oprawy oświetleniowej objęte przedmiotem wymiany?

**Odpowiedz:**

Sposób montażu obecnych opraw zawarty jest w załączniku nr 1a do formularza ofertowego tabela numer 1 i 2.

4. W SIWZ jest zapis: „Oprawy muszą posiadać zasilacze dostosowane do systemu automatycznego sterowania oświetleniem.". Bardzo proszę o szczegółowe opisanie systemu automatycznego sterowania oświetleniem.

**Odpowiedz:**

System automatycznego sterowania oświetleniem jest opisany w dokumentacji powykonawczej z którą można zapoznać się w ośrodku COS- OPO w Szczyrku.

5. Wymagana przez Zamawiającego kombinacja parametrów technicznych (m.in. IK09, IP66, Ra80, 4000K, strumień świetlny oprawy min. 28000, strumień świetlny źródła światła min. 30000, moc maksymalna 260W, certyfikat ENEC i ENEC +) jest możliwa do spełnienia tylko przez jedną oprawę oświetleniową - model: BVP650 marki Philips. Uwzględniając wymagane parametry należałoby uznać, że nie jest możliwe zaoferowanie produktów innych marek, co zapewne nie byłoby zgodne z ustawą PZP oraz intencją Zamawiającego dopuszczającego rozwiązania równoważne względem rozwiązań charakterystycznych dla jednej tylko marki. Wnoszę zatem o dopuszczenie tolerancji na wymagany strumień świetlny +/- 15% pod warunkiem spełnienia wymaganych w SIWZ trzech poziomów natężenia: 1250lx, 500lx i 150lx .

**Odpowiedz:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie zmiany tolerancji na strumień świetlny wynoszący +/- 15%.

6. Głównym celem inwestycji jest wymiana oświetlenia na nowe energooszczędne przy zapewnieniu natężenia oświetlenia na trzech wymaganych poziomach: 1250lx, 500lx i 150lx. Zatem proszę o dopuszczenie opraw o mniejszym strumieniu świetlnym niż te wskazane w załączniku 1A. Proponowane oprawy pomimo posiadania niższego strumienia świetlnego zapewnią wymagane trzy poziomy natężenia 1250lx, 500lx i 150lx oraz będą generowały znacznie większe oszczędności na energii elektrycznej niż przy zastosowaniu oprawy bazowej model BVP650 marki Philips.

**Odpowiedz:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opraw świetlnych o innych parametrach niż zawartych w załączniku 1a do formularza oferty.

7. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający wskazał w Załączniku nr 1a - Formularzu asortymentowym - przedmiotu umowy wymagania, które musi spełnić oprawa, w tym m. in. wymieniony został certyfikat ENEC +.

Zgodnie z naszą wiedzą, w chwili obecnej tylko jeden producent oferuje oprawy, które spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki, w tym posiadają ww. certyfikat ENEC +.

Informujemy także, że certyfikat ENEC + nie posiada certyfikatów równoważnych, w związku z tym wskazujemy, że wybór opraw jest ograniczony do jednego producenta, co wpływa niekorzystnie na możliwość konkurencyjności złożonych ofert i działa na szkodę Zamawiającego.

Stanowi to naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 PZP w związku z art. 7 ust. 1 PZP poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz z naruszeniem zasady równego traktowania wykonawców w wyniku ustanowienia wymogów wskazujących wprost na konkretną markę sprzętu, poprzez takie sformułowanie parametrów, które łącznie spełnia potencjalnie tylko jeden producent, a parametry te nie znajdują odzwierciedlenia z obiektywnych potrzebach Zamawiającego.

Wyeliminowanie ryzyka naruszenia zasady zachowania uczciwej konkurencji odbyć się może poprzez dopuszczenie do zastosowania w przedmiotowym zamówieniu opraw oświetleniowych także innych producentów.

Wobec powyższego wnosimy o zmianę w trybie art. 38 ust. 4 PZP treści SIWZ polegającą na modyfikacji opisu wymagań, które musi spełniać oprawa, poprzez dodanie informacji o akceptacji przez Zamawiającego zarówno opraw posiadających certyfikat ENEC, jak i/lub ENEC+, bez konieczności posiadania obydwu certyfikatów dla każdej oprawy.

Jednocześnie wskazujemy, że art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, stanowi, że Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może w uzasadnionych przypadkach dokonać zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Odpowiedz:**

Oprawy oświetleniowe muszą posiadać certyfikat ENEC, zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania przez oprawy oświetleniowe certyfikatu ENEC+.

**W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający zmienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

1. Zamawiający w rozdziale 6 SIWZ w ust. 6.3. w pkt.2. usuwa ppkt. 3.
2. Zamawiający zmienia Załącznik nr 1a do formularza oferty poprzez usunięcie wymaganego certyfikatu ENEC+ w tabeli nr 1 i 2 i w oddzielnym pliku zamieszcza formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1a do formularza oferty – po zmianach.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 540187973-N-2020 z dnia 29-09-2020 r.

Powyższe odpowiedzi, wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.