



23	Zacisk ochronny	ZO-24		2	szt
22	Korytka grzebieniowe			1	mb
21	Listwa montażowa	TH-35	35mm	3	szt
20	Dławik uszczelniający	De21		1	szt
19	Dławik uszczelniający	De13,5		6	szt
18	Zacisk montażowy	ZUG-10	10mm ²	5	szt
17	Zacisk montażowy	ZUG-4	4mm ²	25	szt
16	Dioda sygnalizacyjna zielona	LED	220V	1	szt
15	Łącznik krzywkowy wg diagr. rys. nr 7	LK-15/1.821	15A	1	szt
14	Łącznik krzywkowy 3-biegun. (wylącznik)	LK-40	40A	1	szt
13	Wkładka bezpiecznikowa	DO1	16A	3	szt
12	Gniazdo bezpiecznikowe 3-biegun. NEOZED	DO1N/3-K	16A	1	kpl
11	Przełącznik termobimetalowy	TSA11-12	0,5-0,75A	1	szt
10	Stycznik suchy	SLA7II	16A, Cz=220V 2z+2r	1	szt
9	Wylącznik nadprądowy	S191B10	10A	1	szt
8	Wylącznik nadprądowy	S193C1	1A	1	szt
7	Wylącznik nadprądowy	S193C6	6A	1	szt
6	Wylącznik nadprądowy FAEL	S193C40	40A	1	szt
5	Wylącznik nadprądowy FAEL	S314C20	20A 10kA	1	szt
4	Ochronnik przepięciowy FAEL	ON324	5kA 400V	1	szt
3	Wylącznik przeciwporażeniowy zespolony FAEL	P191B10	10A, 30mA	1	szt
2	Wylącznik różnicowoprądowy typu „A”	NPFI40.030.4	40A, 300mA	1	szt
1	Skrzynka blaszana	ED5042	500x400	1	szt
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYP	DANE	IL.	JE

Rysunek 3	Projekt.	data	nazwisko	podpis
	Sprawdz.	11.98	TECH. H. PLICHTA	
skala	W-wa ul. Łazienkowska 6A. Hala sportowa „Torwar 1” Rozdzielnica węzła - widok			
		SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO OCHRONY PRZED KOROZJĄ Spółka z o.o. 02-104 Warszawa ul. Skorochód-Majewskiego 3		