

Giżycko, dn. 28.10.2020 r.

Strony zainteresowane przedmiotowym postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę boiska sportowego w  
COS-OPO w Giżycku – Etap III.**

Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku, działając jako Zamawiający w w/w postępowaniu, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz.1843 ze zm.) zawiadamia, iż Wykonawcy zainteresowani udziałem w prowadzonym postępowaniu zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi zapisów zawartych w Ogłoszeniu. Poniżej przedstawiamy treść zadanych pytań oraz udzielonych odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Przedmiar robót cz. budowlana poz. 27 i 28 zawiera roboty: zaplecze sanitarno – szatniowe - kontenery wraz z wyposażeniem. Prosimy o wyjaśnienie co wchodzi w skład wyposażenia.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający udzielił wyjaśnień w powyższym zakresie w ramach udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 13 z dnia 26.10.2020 r.

**Pytanie 2:**

Prosimy o udostępnienie Specyfikacji technicznej.

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający udostępnia specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jako uzupełnienie załącznika nr 9 dokumentacja techniczna.

**Pytanie 3:**

Prosimy o potwierdzenie, że roboty związane z odwodnieniem obwodowym hali z rurą drenarską w obsypce żwirowej zostały już wykonane.

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający potwierdza, iż przedmiotowy zakres prac został wykonany w ramach realizacji II etapu.

**Pytanie 4:**

Prosimy o podanie parametrów technicznych opornicy do rugby.

**Odpowiedź 4:**

Parametry techniczne opornicy zostały zawarte w pkt. 5 ppkt. b) załącznika nr 10 do SIWZ.



**COS-OPO w Giżycku**

**11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22 tel.: +48 87 44 17 100-101**

**COS**  
**COS-OPO w Spale**  
**COS-OPO w Szczyrku**  
**COS-OPO w Walczu**  
**COS-OPO w Zakopanem**  
**COS-OPO we Władysławowie**

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a tel.: +48 22 529 87 20  
97-215 Inowódz, Spółka Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6 tel.: +48 44 724 23 46  
43-370 Szczyrk ul. Piłkarska 8 tel.: +48 33 817 84 41  
78-600 Walcz Al. Zdobyców Wału Pomorskiego 99 tel.: +48 67 258 44 61  
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1 tel.: +48 18 201 22 74  
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52 tel.: +48 58 674 63 00

### Pytanie 5:

Uprzejmie informujemy, że modyfikacja parametrów zgodnie z odpowiedziami z dnia 26/10/2020 nie wprowadza zmian dotyczących produktu i dostawcy. Nadal pozostaje możliwość zaoferowania tylko jednego produktu, jednego producenta tj. firmy Polytan, którego jedynym autoryzowanym wykonawcą jest firma Panorama. Powyższe powoduje, że Zamawiający ogranicza zasady uczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Jeżeli Zamawiający zna innych producentów trawy, poza firmą Polytan, spełniających wszystkie wymagania zamawiającego tzn. wszystkie parametry wraz z wymaganymi dokumentami, to prosimy o podanie nazw tych producentów.

Prosimy o poszerzenie konkurencji poprzez dopuszczenie pakietu dokumentów, które będzie mógł spełnić produkt europejskiego producenta. Producent ten posiada najwyższy status tj. preferowanego przez FIFA i preferowanego przez World Rugby z licznymi realizacjami w Polsce i na świecie. Proponowany produkt spełni wymagania Zamawiającego w zakresie technicznym i sportowym oraz przejdzie certyfikację boiska na poziom Quality Pro i World Rugby. Proponowany rodzaj trawy jest bardzo odporny na intensywne użytkowanie, co udokumentowane jest raportem dotyczącym odporności nawierzchni przy zastosowaniu badania za pomocą maszyny Lisport.

Takie działanie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta, który ogranicza dostępność do opisanego produktu.

1. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie maty o elastycznej typ e-layer o wytrzymałości na rozciąganie : min. 0.15 MPa . Pozostałe parametry maty oraz trawy syntetycznej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

2. Prosimy o wykreślenie :

a) Certyfikatu FIFA Quality PRO dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu). Zamawiający uzna certyfikaty których ważność upłynęła w ciągu maksymalnie 3 lat, (termin liczony na dzień składania ofert). W celu poszerzenia konkurencyjności Zamawiający zaakceptuje na tym etapie certyfikat na oferowaną trawę i matę elastyczną z zasypem S8R. Do realizacji wymagany jest granulat EPDM z recyklingu.

b) Certyfikatu World Rugby dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu). Zamawiający uzna certyfikaty których ważność upłynęła w ciągu maksymalnie 3 lat, termin liczony na dzień składania ofert). W celu poszerzenia konkurencyjności Zamawiający zaakceptuje na tym etapie certyfikat na oferowaną trawę i matę elastyczną z zasypem SBR. Do realizacji wymagany jest granulat EPDM z recyklingu.

Te dwa dokumenty są nieuzasadnione i nie mają żadnej wartości dla Zamawiającego, gdyż są nieaktualne oraz niczego nie gwarantują. Nie potwierdzają parametrów nawierzchni, zasypu, maty ani należytego wykonania. Tym samym wymóg ten jest niepotrzebny i ograniczający konkurencję.

Wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego będą potwierdzone :

Raportem z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf dotyczącym oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro — edycja 2015 (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com)) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych. W celu poszerzenia konkurencyjności Zamawiający zaakceptuje na tym etapie certyfikat na oferowaną trawę i matę elastyczną z zasypem SBR. Do realizacji wymagany jest granulat EPDM z recyklingu.

d) Raportem z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów World Rugby, REGULATION 22 dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) wykonanych przez

akredytowane przez World Rugby laboratorium np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie WorldRugby — edycja 2016 (dostępny na <https://playerwelfare.worldrugby.org/playingsurfaces>) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych. W celu poszerzenia konkurencyjności Zamawiający zaakceptuje na tym etapie certyfikat na oferowaną trawę i matę elastyczną z zasypem SBR. Do realizacji wymagany jest granulát EPDM z recyklingu.

A należyte wykonanie zadania przez potencjalnego wykonawcę będzie potwierdzone uzyskaniem:

- a) certyfikatu FIFA Quality Pro wystawiony dla zainstalowanego systemu nawierzchni syntetycznej dla obiektu COS — OPO w Giżycku;
- b) certyfikatu World Rugby zgodny z REGULACJĄ 22 dla zainstalowanego systemu nawierzchni syntetycznej dla obiektu COS-OPO w Giżycku.

3. Prosimy o wyrażenie zgody na przedłożenie: sprawozdania z badań reakcji na ogień potwierdzającego, że sztuczna trawa i granulát EPDM z recyklingu/techniczny) spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy Bfl-s1 jako materiał trudno zapalny. Taka klasa trudno zapalności zapewnia, że rozprzestrzenianie się ciepła na trawie i granulacie będzie stłumione w górnej warstwie i nie będzie dochodzić do warstwy spodniej tj. do podkładu elastycznego e-layer i nie tym samym nie będzie on narażony na reakcję na ogień.

#### **Odpowiedź 5:**

Zamawiający dokonał zmian w załączniku nr 10 do SIWZ w zakresie minimalnych parametrów technicznych nawierzchni boiska. Zmodyfikowany dokument stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w pozostałym zakresie.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść rozdziału XI pkt. 2, XIII pkt. 11 oraz XIV pkt. 1 i 2 SIWZ, w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium w następujący sposób:

Termin składania ofert: 02 listopad 2020 r. do godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert: 02 listopad 2020 r. do godz. 10.15.

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 02 listopada 2020 r. do godz. 10.00

*Kierownik Zamawiającego*