

SP.ZTT. 271.14.2020.PG

Spała 28.10.2020r.

PWZ 1524... 2020

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  
w postępowaniu o wartości poniżej 30 tys. EURO  
na dostawę opraw oświetleniowych**

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale działając jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę **160 szt. opraw oświetleniowych – paneli LED 60x60 do zamontowania w suficie Armstrong.**

**I. Informacje ogólne.**

Oprawy przewidziane są do wymiany w miejsce obecnie używanych opraw oświetleniowych typu rastrowego w **hali sportowej- sala szermierki**. Dostawca oferujący dostawę opraw winien dokonać doboru typu oprawy do wymagań zamawiającego dla tego typu obiektu sportowego. Dostawca winien dokonać doboru poprzez stosowne obliczenia z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania (np. dialux). Oferowana oprawa musi zapewnić spełnianie ogólnych wymagań technicznych wskazanych przez Zamawiającego oraz zapewnić wymaganą jakość oświetlenia. Całość oświetlenia musi spełniać wymagania normy PN-EN 12193 – Światło i oświetlenie w sporcie.

Aktualnie w hali zamontowanych jest 160 szt opraw. W założeniach projektowych do obliczenia ilość punktów świetlnych nie może ulec zwiększeniu za wyjątkiem skrajnych pasów wzdłuż ścian zewnętrznych (w tych miejscach zostaną dołożone dodatkowe 2 maty szermiercze).

Wymiary sali : 24 x 36m, wys. 334 cm, rzut sali w załączeniu.

**II. Wymagane parametry oprawy:**

- Skuteczność świetlna oprawy - 120 lm/W
- Skuteczność świetlna diod - 150 lm/W
- Barwa światła: neutralna (4000k)
- Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80;
- Moc czynna: 35-60W
- Trwałość źródła światła: 50 000h
- Stopień ochrony: min IP 20
- Gwarancja min 5 lat.
- Estetyczne wykonanie i lekka konstrukcja, waga do 1,5kg.
- Obudowa wykonana z aluminium malowanego proszkowo.
- Oprawa kompletna ze wszystkimi elementami wymaganymi do podłączenia i uruchomienia.



COS  
COS-OPO w Giżycku  
COS-OPO w Spale  
COS-OPO w Szczyrku  
COS-OPO w Wałczu  
COS-OPO w Zakopanem  
COS-OPO we Władysławowie

00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a, tel.: +48 22 529 87 40  
11-500 Giżycko ul. Moniuszki 22, tel.: +48 87 441 71 00  
97-215 Inowódz, Spała Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, tel.: +48 44 724 23 46  
43-370 Szczyrk ul. Plażowa 8, tel.: +48 33 817 84 41  
78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, tel.: +48 67 258 44 61  
34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1, tel.: +48 18 201 22 74  
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52, tel.: +48 58 674 63 00

### III. Wymagane parametry dla oświetlenia Sali szermierki:

- Poziome natężenie oświetlenia  $E_h$ : 750 Lx
- Pionowe natężenie oświetlenia  $E_v$ : 500 Lx
- Równomierność oświetlenia ( $E_{min}/E_h$ ): 0,7

### IV. Przygotowanie oferty.

- 1) Ofertę na dostawę opraw należy przestać pocztą elektroniczną na adres: [sekretariat.spala@spala.cos.pl](mailto:sekretariat.spala@spala.cos.pl) terminie do dnia **06.11.2020r.**
- 2) W ofercie należy podać wycenę jednostkową oprawy przy założeniu dostawy 160 szt. Zamówienie obejmuje wyłącznie dostawę opraw bez usługi montażu.
- 3) W ofercie należy przedstawić wnioski wynikające ze sporządzonych obliczeń projektowych, w szczególności informację o ilości niezbędnych opraw dla osiągnięcia wymaganego efektu świetlnego.
- 4) Do oferty należy dołączyć kartę katalogową oferowanych opraw.
- 5) Wymagany termin dostawy: w ciągu 21 dni od daty złożenia zamówienia.
- 6) Płatność przelewem w terminie do 14 dni.
- 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranym dostawcą, żądania przedstawienia modelu oferowanej oprawy do testowania oraz przedstawienia pełnego projektu (obliczeń) potwierdzającego dobór źródeł światła.
- 8) Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium ekonomicznego (cena opraw, koszty eksploatacji) i spełnienia przez oferowane oprawy wymagań Zamawiającego.
- 9) Na dostawę opraw zostanie zawarta pisemna umowa.

Osoba upoważniona do kontaktu: Piotr Gładysz, tel. 607-511-345.

**W niniejszym postępowaniu oszacowana przez Zamawiającego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro, dlatego postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art.4 ust. 8 ustawy. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.**

#### Załączniki:

- Rysunek hali szermierki
- Materiał foto – aktualne rozmieszczenie opraw oświetlenia.

**Wydział Techniczny-Inwestycyjny**  
Centralny Ośrodek Sportu –  
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale  
Polska 63-00-144

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU –  
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale  
**Dariusz Świdorski**