

Wałcz, dnia 9 listopada 2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na remont stacji uzdatniania wody (ogłoszenie nr 605479-N-2020 z dnia 3 listopada 2020 r.).

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym brzmieniu:

1. *„Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wykonania robót o 1 miesiąc, tj. do 31.05.2021r., z uwagi na obecną sytuację epidemiczną i związane z nią ograniczenia.”,*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

tak.

2. *„Projekt branży technologicznej nie określa jakiej średnicy są przepustnice pneumatyczne stanowiące wyposażenie aeratora i filtrów. Prosimy o uzupełnienie tej informacji, niezbędnej do sporządzenia wyceny.”,*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

zależy zastosować następujące przepustnice z napędami pneumatycznymi dla pojedynczego filtra: woda surowa dn 65, woda popłuczna dn 125, sput I filtratu dn 65, powietrze do płukania dn 65, woda uzdatniona dn 65, woda płuczna dn 125.

3. *„Projekt branży technologicznej nie określa jakiej średnicy zaprojektowano rurociągi technologiczne w stacji uzdatniania wody. Opisane średnice na rys. S1 są nieczytelne. Prosimy o uzupełnienie tej informacji, niezbędnej do sporządzenia wyceny.”,*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

należy zastosować następujące średnice rurociągów: woda surowa do aeratora dn 80 (88,9x 2 mm), woda napowietrzona po aeratorze na filtry dn 100 (114,3x2mm), woda płuczna dn 125 (139,7x2mm), woda popłuczna dn 125 (139,7x2mm), powietrze do płukania dn 65 (76,1x2mm), spust I filtratu dn 65 (76,1x2mm), woda uzdatniona po filtrach na zbiornik retencyjny dn 100(114,3x2mm), kolektor ssawny zestawu hydroforowego d n150 (168,3x2mm), kolektor tłoczny zestawu dn 125 (139,7x2mm).

4. *„W opisie technologicznym na str. 26 w tabeli podano w zestawieniu urządzeń 2 kpl. zbiorników retencyjnych. Rysunki graficzne wskazują na montaż 1 zbiornika retencyjnego. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.”,*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

należy zastosować 1 zbiornik retencyjny.

5. *„Projekt przewiduje wymianę pomp głębinowych w dwóch studniach, nie przewiduje natomiast wymiany rurociągów pionowych tłocznych wewnątrz studni. Prosimy o informacje czy należy przewidzieć wymianę pionów tłocznych pomp głębinowych,*

jeśli tak prosimy o podanie średnicy rur oraz projektowanej głębokości zawieszenia pomp głębinowych.”,

na który udziela się następującej odpowiedzi:

zgodnie z dokumentacją projektową należy wymienić istniejące rurociągi w studniach na rurociągi ze stali 304/304L Dn 80.

6. *„Do SIWZ załączony jest STWiORB na sieci zewnętrzne. Dokumentacja projektowa nie obejmuje wykonania sieci zewnętrznych. Prosimy o potwierdzenie, że STWiORB na sieci zewnętrzne została załączona omyłkowo.”,*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

tak, sieć zewnętrzna została załączona omyłkowo.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

- 1) rozdziału IV w ten sposób, że dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie:
„Do dnia 31 maja 2021 r.”;
- 2) rozdziału XI w ten sposób, że dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie:
„1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) lub przesłać na adres zamawiającego wskazany w rozdziale I w terminie do dnia 24 listopada 2020 r. do godz. 10.15. 2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 24 listopada 2020 r. o godz. 10.20 w pokoju nr 48.”.

Paweł Węgrzynowski

podpis pełnomocnika zamawiającego