

Odpowiedź Na pytania do przetargu.

5. Które obiekty wyposażone są w automatyczny system sygnalizacji pożaru?

- Internat Junior
- Internat Olimpijczyk
- Internat Champion
- Hala Lekkoatletyczna

6. Prosimy o opis systemu sygnalizacji pożaru: rodzaj centrali, czy elementy systemu posiadają certyfikację CNBOP, które powierzchnie są chronione przez system, dokąd transmitowany jest sygnał alarmowy.

a) Posiadane Centrale:

- Polon 4900 x 3 szt,
- Ignis x 2 szt
- CSP-35a

b) Wszystkie Centrale w momencie instalacji posiadały certyfikat CNBOP.

Powierzchnie monitorowane przez centrale to:

- pokoje internatowe, korytarze, hala lekkoatletyczna.

c) Sygnał transmitowany jest do firmy monitorującej, a następnie przekazywany jest do Straży Pożarnej

26. 11. 2020
SPECIALISTA
Dział Sprzedaży i Marketingu
Centrum Osobowości –
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Bartosz Tomkowiak