

Odpowiedzi na pytania Ubezpieczyciela:

3. Prosimy o opis konstrukcji poszczególnych budynków, w szczególności konkretny opis z czego są wykonane ściany, stropy, dachy?

Hala sportowa lekkoatletyczna - ściany murowane, stropodachy żelbetowe, w części hali stropodachy z blachy na dźwigarach drewnianych

Hala sportowa wielofunkcyjna - ściany murowane i szkieletowe stalowe z obudową z płyty warstwowej, dach z blachy na dźwigarach stalowych, stropy żelbetowe

Hala sportowa z bieżnią prostą - ściany murowane, stropodach żelbetowy oraz dach nad halą żelbetowy prefabrykowany

Pływalnia kryta z odnową biologiczną - ściany murowane, stropodachy żelbetowe, w części hali stropodachy z blachy na dźwigarach drewnianych, stropy żelbetowe

Hala sportów plażowych - ściany murowane, stropy i stropodachy żelbetowe, w części hali ściany z płyty warstwowej wełnianej na konstrukcji żelbetowej, dach na konstrukcji żelbetowej pokryty membraną, wełną na blasze trapezowej

Internat JUNIOR - konstrukcja szkieletowa stalowa z obudową murowaną, stropy i stropodachy stalowo-betonowe

Internat CHAMPION - murowany ze stropami i stropodachem żelbetowym

Internat SENIOR - murowany ze stropami i stropodachem żelbetowym

Internat OLIMPIJCZYK - murowany ze stropami żelbetowymi, stropodach w części żelbetowy a w części drewniany z zabudową gk

Kuchnia - murowany ze stropodachem żelbetowym

Domek klubowy - murowany ze stropami żelbetowymi, stropodach drewniany z zabudową gk

Domek mieszkalny - murowany ze stropami żelbetowymi, stropodach drewniany z zabudową gk

Warsztaty - murowany, stropodach żelbetowy

Kotłownia - murowany ze stropami żelbetowymi, stropodachy żelbetowe oraz prefabrykowane żelbetowe na konstrukcji stalowej

Magazyny sprzętu sportowego (2szt) - płyta warstwowa ścienna i dachowa na konstrukcji stalowej

Magazyn sprzętu sportowego (1szt) - ściany murowane, stropodachy żelbetowe

Oczyszczalnia ścieków - ściany murowane, stropodachy żelbetowe

4. Czy któryś z budynków mają konstrukcję stalową z płytami warstwowymi ze rdzeniem styropianowym lub pianki poliuretanowej? Jeżeli tak, to jakie to budynki, jaka jest szacunkowa wartość ich i mienia w nich znajdującego się?

Magazyny sprzętu sportowego - 2 szt

7. Czy obiekty wyposażone są w automatyczny system sygnalizacji gazu?

Tak. Kotłownia, hala sportów plażowych oraz kuchnia. Pozostałe obiekty nie posiadają instalacji gazu.

8. Czy obiekty wyposażone są w stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe? Opis instalacji tryskaczowej: standard wykonania, które powierzchnie są objęte przez system.

Obiekty nie są wyposażone w instalacje tryskaczową.

9. W jaki sposób zapewniono źródło wody do celów przeciwpożarowych? Czy są hydranty zewnętrzne? Zbiornik ppoż. ? Liczba hydrantów zewnętrznych, pojemność zbiornika ppoż.,

Woda zewnętrzna do celów ppoż dostarczana za pośrednictwem hydrantów zewnętrznych. Ilość hydrantów wystarczająca dla obsługi wszystkich budynków.

10. Czy hydranty posiadają aktualne badania, czy spełniają minimalne wartości ciśnienia i wydajności.

Tak, aktualne badania potwierdzają wymagane parametry.

13. Czy zamawiający zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej obiekty wyłączone z eksploatacji, nieużytkowane, przeznaczone do rozbiórki? Jeżeli tak, to jaka jest ich wartość, jak są zabezpieczone?

Nie.

Opracował:
Robert Kwiatkowski
Spała, 27.12.2020

SPECJALISTA
Działu Techniczno-Inwestycyjnego
Centralny Ośrodek Sportu –
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale
Robert Kwiatkowski